



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- Rozvaděč
- Krabice elektroinstalační IP20
- Spínač sériový vestavný, řazení č. 5
- Přepínač střídavý vestavný, řazení č. 6
- Přepínač sériový střídavý vestavný, řazení č. 1+6
- Zásuvka jednonásobná vestavná, IP20
- Zásuvka jednonásobná vestavná ve vodorovném X-rámečku, IP20
- Vývod CYKY-J 3x2,5 pro napájení klimatizace
- Uzemňovací bod – svorka pro vyrovnání potenciálů, zapuštěná, přívod vodičem H07V-K 4 z HOP
- Zásuvka datová – ve společném rámečku s rozvody NN

LEGENDA SVÍTIDEL:

Označení	Typ	Svítidlo	Světelné zdroje
A	Svítidlo do SDK podhledu	53W/4000 K, CRI>90, Mikro Comfort, M600, IP20	1 x 6x12i40SG@/30V SG, 53W, 4139lm, Ra90, 4000K
A1	Svítidlo do SDK podhledu s nouzovým modulem	53W/4000 K, CRI>90, Mikro Comfort, M600, baterie 1 hod, IP20	1 x 6x12i40SG@/30V SG, 53W, 4139lm, Ra90, 4000K
N	Svítidlo nouzové přisazené s piktogramem, vestaná baterie	1,7W, 18lm, 6500 K, baterie 1 hod, výška piktogramu 100mm, IP20	1,7W, 18lm, 6500K

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky

čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT

čl. 411.4 sítě TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 0,6m nad podlahou.

Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou.

Svítidla budou umístěna v podhledech.

El. instalace bude uložena nad podhledy a pod omítkou.

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 považováno za normální – viz. technická zpráva.

Legenda místností

1.25	PLAZMOVÝ A ODBĚROVÝ BOX	28,90
1.27	SKLAD	6,60
1.28	ŠATNA	14,20

Vypracoval:	Ing. Kateřina Svobodová	Ing. Kateřina Svobodová elektroprojekty Nesovice 12, 683 33 Tel.: 603 793 106	
Odpovědný projektant:	Ing. Kateřina Svobodová		
Místo:	k.ú. Kyjov, parc.č.st. 1006	Datum:	05/2023
Investor:	Nemocnice Kyjov Strážovská 1247, Kyjov 697 01	Stupeň:	TP
Část:	D.1.4 Technika prostředí staveb – elektrotechnika	Měřítko:	1:50
Akce:	Modernizace prostoru odběrových boxů – Hematologie a transfuzní oddělení	Výkres č.:	Paré č.:
ROZVODY		02	