

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/152 MODŘICE, PROTIHLUKOVÁ STĚNA

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 30. 09. 2024 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Prosíme o bližší specifikaci transparentní výplně PHS.

Odpověď č. 1:

Hluková studie udává parametr neprůzvučnosti a to $DLR = 25$ dB. Žádný další parametr není stanoven. Pokud certifikace daného výrobku umožní použití pro dané účely, je možno daný výrobek použít.

Dotaz č. 2:

Požaduje zadavatel panely z minerálního skla (ESG), nebo ze skla organického (PMMA)?

Odpověď č. 2:

Panely jsou uvažovány z tvrzeného kaleného skla ESG.

V Brně, dne 01.10.2024



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek