

**Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Hodonín, příspěvková organizace**

Dodatečná informace č. 1 – odpověď na žádost o vysvětlení zadávacích podmínek

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Hodonín, příspěvková organizace**

Sídlo: Legionářů 813/1, 695 01 Hodonín

IČO: 00559130

ID datové schránky: 2fq2nk9

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky: **Řešení havarijního stavu tělocvičen GOAH**

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**

Režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): **Podlimitní veřejná zakázka**

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): **Zjednodušené podlimitní řízení**

Vážení dodavatelé,

oznamujeme Vám, že zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz dodavatele ze dne 1.10.2024:

Jaká je prosím váha obkladu fasády na m².

Odpověď zadavatele na dotaz:

K dotazu zadavatel uvádí, že předpokládá, že se dotaz týká obkladu fasády tělocvičny fasádními pásy. V tomto případě je hmotnost obkladu na m² cca 17 kg.

Dodatečná informace č. 1 bude uveřejněna a bude ke stažení rovněž na profilu zadavatele. Zadavatel sděluje, že lhůta pro podání nabídek se nemění.

Zadavatel informuje, že již uplynula lhůta, ve které je zadavatel ze zákona povinen na žádost poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace; z tohoto důvodu avizuje, že pokud bude doručena další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, nemusí vysvětlení poskytovat.

V Hodoníně dne 2.10.2024

Za zadavatele:

Mgr. Petr Spazier
administrace veřejné zakázky