


LEGENDA

- RSM 103 STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ VRÁTNICE A KANTÝNY ZAPUŠTĚN DO ZDIVA
RSM 103.1 PROJEKTOVANÝ ROZVADĚČ PRO JISTĚNÍ VÝVODU PRO ROZVADĚČE RZ1 A RZ2 PARKU
RZ1,2 VENKOVNÍ ROZVADĚČE

POZNÁMKA:

- KABEL CYKYJ 5 x 10 NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ BEZ JISTĚNÍ
- VEDENÍ V PROSTORÁCH VRÁTNICE A KANTÝNY ULOŽENO NA POVRCHU V LIŠTĚ LV 40 x 40

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
 NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DOPLŇENÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3: AB5, AB8



SI ELEKTROINSTALACE

Zodpovědný projektant:		Vypracoval :		UNIPROJEKT s.r.o Dvořáčkova 66 666 01 Tišnov tel/fax: 549 410 367 E-mail: mail@uniprojekt.cz http://www.uniprojekt.cz	
Ing. Žák		Ing. Vojtěch Florian			
Obec : Tišnov		Kraj : Jihomoravský		Číslo zakázky:	24003
Investor : Nemocnice Tišnov, přís. organizace, Purkyňova 279, 66601 Tišnov				Stupeň projektu:	DUR
VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE Katastrální Tišnov [767379], parcelní číslo 1481, 2415, 2428				Datum :	05.02.2024
				Měřítko :	1:50
				Formát :	3xA4
Stavební část : PŮDORYS VRÁTNICE KABELOVÉ NAPOJENÍ				Číslo výkresu. :	E 01