



RZ1 - VENKOVNÍ (ZÁSUVKOVÝ) ROZVADĚČ

PLASTOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH
ROZM.: 400x650x250
IP 65/20
DVEŘE SE ZÁMKEM
PŘÍVOD A VÝVODY SPODEM DO VÝVODEK
ZÁSUVKY 230 V A 400 V INSTALOVAT NA BOČNÍ STĚNY ROZVADĚČE
SKŘÍŇ INSTALOVÁNA NA OCEL. NOSNÉ KCI

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

SI ELEKTROINSTALACE

Zodpovědný projektant:	Vypracoval :	UNIPROJEKT s.r.o Dvořáčkova 66 666 01 Tišnov tel/fax: 549 410 367 E-mail: mail@uniprojekt.cz http://www.uniprojekt.cz	
Ing. Žák	Ing. Vojtěch Florian		
Obec : Tišnov	Kraj : Jihomoravský	Číslo zakázky:	24003
Investor : Nemocnice Tišnov, přísl. organizace, Purkyňova 279, 66601 Tišnov		Stupeň projektu:	DUR
Akce VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE Katastrální Tišnov [767379], parcelní číslo 1481, 2415, 2428		Datum :	05.02.2024
		Měřítko :	-
		Formát :	2xA4
Stavební část : ROZVADĚČ RZ1		Číslo výkresu. :	E 04