

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 56

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

podlimitní režim – otevřené řízení (OŘ)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď č.). Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uveřejněno na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 54/24/K

V Brně, dne 4.10.2024

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce centrálních šaten v objektu B“

Vysvětlení zadávací dokumentace (9)

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona. Pokud by spolu s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel provedl i změnu zadávacích podmínek, postupuje podle § 99 zákona, tj. jako při změně nebo doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 32: Z rozpisu nevíme, zda se jedná o světla přisazená nebo vestavná + není jasné krytí. Popis světel není ani ve výpočtu. Můžu tedy poprosit o více podkladů? nejlépe knihu svítidel.

Odpověď č. 32: V šatnách a chodbách se jedná o světla přisazená – LED panel (modrý čtverec).

V části hyg. zázemí budou svítidla vestavěná do SDK pohledu s příslušným krytím a ochranným difuzorem (modré kolečko). V místnostech, kde není třeba krytí a je podhled (např. veř. záchody) doporučujeme osadit vestavěná do SDK pohledu stejné designové řady jako v hyg. zázemí.

V místnostech, kde není třeba krytí a není podhled (např. schodiště – B.1.008) doporučujeme osadit přisazená svítidla podobné designové řady jako v hyg. zázemí.

Bližší specifikace svítidel, ani kniha svítidel není z titulu veř. zakázky možné poskytnout. Zakázka nesmí obsahovat obchodní názvy.

Na stupeň krytí se odkazuje PD v rámci normy ČSN EN 60529 - Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

Odpověď č. 32 bylo poskytnuto vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková, za zastupujícího zadavatele