

Ing. Robin Zelinka  
Skalka 2  
69648 Skalka

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

HODONÍN

2/TR/2023/20233793

Ing. Padalíková, ☎ 518 305 954  
padalikova@vak-hod.cz

13.11.2023

### **Kyjov - Ambulance kožní III - změna užívání části budovy L - p.č. st.2822**

Investor: Nemocnice Kyjov, Kyjov  
Projektant: Ing. Robin Zelinka Skalka

Popis stavby: Změna užívání, z prostoru čekárny je vytvořena ordinace - kožní  
Předmětem projektové dokumentace je změna užívání části místnosti čekárny kožního oddělení na ambulanci kožního v areálu Nemocnice Kyjov, místnost 119 Čekárna – kožní bude rozdělena příčkou na 116 Čekárnu a 119 Ambulanci – kožní. Zmenšená čekárna bude i nadále svou velikostí vyhovovat stávající i nové ambulanci. V objektu se nachází provoz ústavní lékárny, kožního a diabetologie.  
V 1NP se nachází ordinace diabetologie, ordinace kožní, v patře se nachází lůžkové oddělení kožního a ústavní lékárna. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění, budou prodlouženy jen vnitřní rozvody k novému umyvadlu a dřezu – studená a teplá voda, a kanál, vnitřní rozvody elektroinstalace budou upraveny pro nový účel.

#### **Vodovod**

V nové ambulanci bude instalováno umyvadlo a dřez. Přívod vody se napojí na stávající přívody vody pro výlevku v suterénu. Instalace bude svařena z plastového potrubního systémem EKOPLASTIK PPR.

#### **Kapacitní údaje :**

Počet pracovníků (lékař, sestra): 2 osoby  
Max. spotřeba vody na osobu  $Q_d$  : 0,085 m<sup>3</sup>/den  
Specifická spotřeba  $Q_{max}$  : 0,17 m<sup>3</sup>/den  
**Roční spotřeba vody ordinace  $Q_r$  : 36 m<sup>3</sup>/rok ( 18 m<sup>3</sup>/rok, pracovník)**  
Spotřeba vody bude navýšena minimálně – vzhledem k celkové spotřebě v areálu.

#### **Kanalizace**

Zařizovací předměty budou svedeny samostatnými stupačkami přes strop do suterénu do splaškové kanalizace (nejedná se o infekční kanalizaci). Napojení se provede do stávajícího ležatého svodného vedení HT  $\phi 70$  pod stropem. Potrubí se rozpojí, vloží odbočka a uzavře přesuvkou.

Hodnoty výpočtového odtoku od navržených zařizovacích předmětů

Výtoková armatura	DN(mm)	kusů	výpočtový odtok DU (l/s )	
			ks	celkem
Umyvadlo	40	1	0,3	0,3
Dřez	50	1	0,6	0,6
<b>Celkem <math>\Sigma</math> DU</b>				<b>0,9</b>

#### **Návrhový odtok splaškových vod**

$$Q_{ww} = K \cdot \sqrt{\Sigma DU} = 0,5 \cdot \sqrt{0,9} = 0,47 \text{ l/s}$$

Svodné potrubí je dimenzováno na výpočtový průtok splaškových vod od obou zařizovacích předmětů.

### Ústřední teplovodní vytápění

V prostoru budoucí ordinace zůstane zachováno stávající litinové článkové těleso. Nově se přidá litinové těleso stávajícího typu Kalor velikosti 900/160, osazené za vstupem do čekárny. Nové potrubí se napojí na stávající rozvod v suterénu ve výměňkové stanici.

### Elektroinstalace

Prostor čekárny má stávající elektroinstalaci, která bude demontována a to vč. kabelových rozvodů v max. možné míře. V 1.PP je v m.č. 0.16 stávající hlavní rozvodna. V této rozvodně je rezervní jistič 3x32A, který bude využit pro napojení nového rozváděče pro kožní ambulanci RK. U vstupních dveří do čekárny bude instalován nový ventilátor pro odvětrání čekárny.

### Stanovisko k: Povolení stavby - Žádost o vydání společného povolení - ÚR+SP

Proti výše uvedené akci nemáme námitek.

V zájmovém území se nenachází žádná zařízení v majetku a provozování Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

V areálu Nemocnice Kyjov se nachází areálové potrubí kanalizace infekčních vod a vod neinfekčních.

Dle popisu v technické zprávě se v navrhované části stavby nebudou vyskytovat infekční odpadní vody.

Odpadní potrubí od nově instalovaných zařizovacích předmětů je nutno napojit na vnitřní kanalizaci neinfekčních vod – toto musí být před napojením prověřeno.

**Platnost tohoto stanoviska je omezena na 1 rok od data vystavení.** Při jakékoliv změně je nutno si vyžádat nové stanovisko.

Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, IČO: 49454544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168 ke dni 01.01.1994, jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle GDPR, že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem vyhotovení tohoto stanoviska.

Ing. Bronislava Padalíková  
Referent VHR



**Vodovody a kanalizace  
Hodonín, a.s.**  
Purkyňova 2933/2  
695 11 Hodonín  
20