



ROZVÁDĚČ KOŽNÍ AMBULANCE RK

ROZVÁDĚČ: OCELOPLECHOVÝ, VESTAVNÁ MONTÁŽ, 36 MODULŮ

ROZMĚRY: V x Š x H = 589 X 359 X 91 mm

PŘÍVOD: SPODEM

VÝVOD: NAHORU, DOLŮ

KRYTÍ: min. IP20

PRO POUŽITÝ ROZVÁDĚČ BUDE PROVEDEN VÝPOČET OTEPLENÍ ROZVÁDĚČEI

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-S

OCHRANA:

PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
čl. 411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
čl. 411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
čl. 411.3.3 DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO ZÁSUVKY
čl. 411.3.4 DOPLNŮJÍCÍ POŽADAVKY PRO SVĚTELNÉ OBVODY
čl. 411.4 SÍŤ TN
DLE ČSN 33 2000-5-51, ed. 3

PROSTŘEDÍ:

ENERGETICKÁ BILANCE:

INSTALOVANÝ VÝKON: P_I = 2,4 kW

SOUDOBOST: 0,6

REZERVA: 20%

PŘEPOČTENÝ VÝKON: P_p = 1,7 kW

ÚČINIK: 0,95

JMENOVITÝ PROUD: I_n = 2,6 A

POZNÁMKA:

ROZVÁDĚČ BUDE MIMO POPISU JISTICÍCH PRVKŮ A OSTATNÍCH POVINNÝCH ÚDAJŮ
OPATŘEN UPOZORNĚNÍM O NUTNOSTI MIN. 1x ROČNĚ (NEBO PODLE ÚDAJŮ VÝROBCE)
PROVÉST TEST PROUDOVÝCH CHRÁNICŮ, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA JEJICH SPRÁVNÁ FUNKCE

POUŽITÉ PŘÍSTROJE BUDOU MÍT ZKRATOVOU ODOLNOST 10kA, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Vypracoval:		Ing. Kateřina Svobodová	
Odpovědný projektant:		Ing. Kateřina Svobodová	
Místo:		Kyjov, pavilon L	
Investor:		Nemocnice Kyjov Strážovská 1247, Kyjov 697 01	
Část:		D.1.4 Technika prostředí staveb – elektrotechnika	
Akce:		Výkres č.:	
Ambulance kožní III – změna užívání části budovy L		Paré č.:	
ROZVÁDĚČ KOŽNÍ AMBULANCE RK		03	