

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/152 MODŘICE, PROTIHLUKOVÁ STĚNA

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 4. 10. 2024 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

PD nedostatečně řeší POV, resp. řešení DIO v obecné rovině nepostihuje skutečnou potřebu dočasného záboru. Je zřejmé, že při dané délce pilot nepřipadá v úvahu vrtání pilot pouze spirálem na bagru. Ten je použitelný max do cca 5,0 m. Je nezbytné proto použít pilotážní vrtačku např. Bauer. Při tom však dojde k poškození větší plochy vozovky, než je uvažováno nyní k opravě. Žádáme o doplnění POV o příčný řez s vyobrazením polohy vrtné soupravy a tomu odpovídajícímu rozsahu opravy vozovky.

Odpověď:

Vrtné práce jsou řešeny položkou č. 264130 - VRTY PRO PILOTY TR. I D DO 800MM. Daná položka dle specifikace OTSKP obsahuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění apod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
- nevykazuje se hluché vrtání

Jak je v obsahu uvedeno, je součástí i vrtací plošina vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění apod. Zhotovitel musí provést ochranou vrstvu, z které bude vrtat dané piloty, pokud je předpokládáno, že zvolené vrtné práce způsobí poškození asfaltových vrstev.

Zadavatel nezná parametry vrtné soupravy, kterou zhotovitel hodlá nasadit, ovšem je doporučeno vrtat z ochranné vrstvy, která zabrání poškození konstrukce vozovky. Jsou i vrtné soupravy, které zvládají vrtat v daných parametrech a jsou na pásovém podvozku s gumovými nástavci na kovových pásech, které chrání pojížděnou plochu. Ovšem i u těchto strojů je doporučeno vrtat z vrtné plošiny, která ochrání konstrukční vrstvy.

V Brně, dne 07.10.2024



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek