

---

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

## K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

### II/378 LIPOVEC - KRÁSENSKO, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KOJÁLU – STUDIE, IČ

---

#### **Dotaz č.1:**

Kalkulace ceny v položce Průzkumy se dělí na:

- z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí
- z toho průzkumu inženýrských sítí
- z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu

Jaký je rozdíl v položce ověření existence a polohy IS proti položce průzkumu IS? Za standartní podklady pro vypracování studie považujeme zajištění vyjádření k existenci IS u jednotlivých správců a geodetické zaměření, které automaticky ověřuje průběh nadzemních IS.

#### **Odpověď č. 1:**

Ano, zadavatel požaduje standartní podklady pro vypracování studie tzn. zajištění vyjádření k existenci IS u jednotlivých správců a geodetické zaměření, které automaticky ověřuje průběh nadzemních IS.

#### **Dotaz č.2:**

Je tedy v rámci zadávacích podmínek v rámci studie požadováno hlubší ověřování IS nad rámec toho, co jsme popsali jako standard (např. zajištění vytyčení IS samotnými správci či geodetické ověřování průběhu podzemních IS)?“

#### **Odpověď č. 1:**

Ne, není potřeba hlubší ověřování IS.

V Brně, dne 15.10.2024



Mgr. Tomáš Pazdera  
vedoucí oddělení veřejných zakázek