


ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+PEN, AC 50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
 normální – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty
 – automatickým odpojením v případě poruchy
 doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
 – proudovými chránci s vybavovacím proudem 30mA

Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	 PROJEKCE ELEKTRO Ing. Zdeněk ILLEK Průmyslová 4, BRNO 635 00 tel. 602 50 441 IČO: 463 35 048	
Místo stavby: Domov pro seniory Zastávka p.o., Sportovní 432, ZASTÁVKA 664 84 Investor: Domov pro seniory Zastávka p.o.			Datum: 09/2024 Zak.č.: 232024 Služeb.: DPS Archivní číslo: 232024 Měřítko Výkres č.: 2	
Obsah:				
ELEKTROINSTALACE 1.PATRO				