



OZNAČENÍ	POPIS
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘE 45 cm - BARVA BILÁ, SIFON UMYVADLOVÝ NEREZ-UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK/CLACK 1/2", 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ - HORNÍ HRANU UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,45 m
U2	UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKA 60 cm, BARVA BILÁ, INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLA, NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK / CLACK 3/4", 2x ROHOVÝ VENTIL, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ UMYVADLO KERAMICKÉ ŠÍŘKA 60 cm, BARVA BILÁ, INSTALAČNÍ SADA PRO UMYVADLA, NEREZOVÝ SIFON UMYVADLOVÝ + UMYVADLOVÁ VÝPUST CLICK / CLACK 3/4", 2x ROHOVÝ VENTIL, STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ S LOKETNÍ PÁKOU
U3	SKUPINOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO U _d NA ROZ- VOD PŘEDMÍCHANÉ VODY - PRŮTOK max. 45 l/min G 3/4"
TSV1	SKUPINOVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL PRO U _d NA ROZ- VOD PŘEDMÍCHANÉ VODY - PRŮTOK max. 120 l/min G 1"
TSV2	DETSKÝ ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, BARVA BILÁ, DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČETNĚ NÁDRŽKY + OVLÁDACÍ DESKA, ROHOVÝ VENTIL 1/2", HORNÍ HRANU UMÍSTIT DO VÝŠKY 0,35 m
WC1	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ, BARVA BILÁ, DURAPLAS- TOVÉ SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM VČETNĚ NÁDRŽKY + OVLÁDACÍ DESKA, ROHOVÝ VENTIL 1/2"
WC2	KERAMICKÝ VÝLEVK VČETNĚ SKLOPNÉ PLASTOVÉ MRŽKY S VYSOKOPOLOŽENOU NÁDRŽKOU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2", NÁSTĚNNÁ BATERIE S RAMINKEM 30 cm
VÝ	PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, SVISLÝ ODTOK ŠÍŘKY 850 mm, PERFOROVANÝ ROŠT 850, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, SPRCHOVÝ SET (HADICE + RUŽICE + SPRCHOVÁ TYČ)
S1	PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, SVISLÝ ODTOK ŠÍŘKY 950 mm, PERFOROVANÝ ROŠT 950, SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE, SPRCHOVÝ SET (HADICE + RUŽICE + SPRCHOVÁ TYČ)
S2	PODLAHOVÝ ŽLAB S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT A S NASTAVITELNÝM LÍMCEM KE STĚNĚ, SVISLÝ ODTOK ŠÍŘKY 950 mm, PERFOROVANÝ ROŠT 1150, SET TERMO- STATICKÉ SPRCHOVÉ NÁSTĚNNÉ BATERIE + HADICE + RUŽICE + SPRCHOVÁ TYČ, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA 8.950 x v.1850 mm, VÝPLŇ MATNÉ SKLO
S3	

OZNAČENÍ	POPIS
DO1	MÍČI STŮL S PROLAMOVANOU PRACOVNÍ DESKOU - DODÁVKA GASTRO VČETNĚ TLAKOVÉ SPRCHY A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - VÝTOKY DLE POŽADAVKU GASTRO
DO2	NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLADACÍ PLOCHOU - DODÁVKA INTERIÉRU, STOJÁNKOVÁ VODOVODNÍ BATERIE DŘEZOVÁ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DŘEZOVÁ VČETNĚ NÁPOJENÍ PŘEPADU, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"
KD	MÍČI VANA NEREZ - DODÁVKA GASTRO VČETNĚ TLAKOVÉ SPRCHY A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - VÝTOKY DLE POŽADAVKU GASTRO
DD	MÍČI STŮL SE DVĚMI VANAMI - DODÁVKA GASTRO VČETNĚ TLAKOVÉ SPRCHY A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2" - VÝTOKY DLE POŽADAVKU GASTRO
M	MYČKA - DODÁVKA GASTRO, PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRÁČKY A MYČKY S INTEGROVANOU TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY G 1/2"
AP	AUTOMATICKÁ PRÁČKA SE SUŠIČKOU (8/8 kg PRÁDLA PRÁNÍ/SUŠENÍ) ENERGETICKÁ TRÍDA A (PRÁNÍ A+++), PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRÁČKY S INTEGROVANOU TVAROVKOU PRO PŘÍVOD VODY G 1/2"
EO1	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 15 l - PROVEDENÍ POD ZP, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 15, EL. PŘÍPOJENÍ 2 200 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 25 MIN
EO2	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 15 l - PROVEDENÍ NAD ZP, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 15, EL. PŘÍPOJENÍ 2 200 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 25 MIN
EO3	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 80 l - ZÁVĚSNÝ, SVISLÝ, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 20, POTRUBÍ SV OSADIT PV DN 15 - 6 bar, PŘEPAD Z PV NÁPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM KALICHU PRO UKÁPÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDÁVNÝM UZÁVĚREM PRO SUCHÝ STAV, EL. PŘÍPOJENÍ 2 000 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 2,5 HOD.
EO4	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ 200 l - ZÁVĚSNÝ, SVISLÝ, VÝTOKY SV A TV OSADIT UZÁVĚRY KK 20, POTRUBÍ SV OSADIT TLAKOVOU EXP. NÁDOBOU PN 10/12 l VČETNĚ PRUTOČNÉ ARMATURY SE ZAJIŠTĚNÍM 3/2" A T-KUSEM 3/2", PŘEPAD Z PV NÁPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM KALICHU PRO UKÁPÝ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A PŘÍDÁVNÝM UZÁVĚREM PRO SUCHÝ STAV, EL. PŘÍPOJENÍ 2 200 W, 230 VAC, DOBA OHŘEVU 10-60°C 5,5 HOD, CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ OSADIT SESTAVOU KK 20, F 20, CÍRKULAČNÍ ČERPADLO DN 20, Q=0,75 m3/hod - h=0,8 m V NEREZOVEM PROVEDENÍ, ZK20, KK20

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD SV
- NOVÝ ROZVOD SV
- NOVÝ ROZVOD TV
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TV
- NOVÝ ROZVOD PŘEDMÍCHANÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VEDENÁ POD PODLAHOU 1.PP
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- VEDENÁ POD STROPEM
- STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA : TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNY PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽNÍCH PRACÍ

0,000 = 236,035 m n.m. B.p.v. = stávající úroveň 1NP

generální projektant

projektant části

A99 Atelier 99 s.r.o.

Purkyňova 71/99
612 00 Brno

CM projekt s.r.o.

CM projekt, s.r.o. IČ: 269 19 451
Bratislavská 5 +420 775720727
693 01 Hustopeče www.cmprojekt.cz

architekt	A99	vypracoval	Aleš Palát
HP	Ing. Martin Jeřábek	kreslil	Aleš Palát
kontroloval	Marek Cabal	zodp. projektant	Marek Cabal
stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno		
místo stavby	Kounicova 684/16, 602 00 Brno		

FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
KOUNICOVA 16, BRNO

SO 01 - MATEŘSKÁ ŠKOLA

D.1.4a - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZTI

název stavby

objekt

část

název dokumentu

PŮDORYS 1PP

dokument

datum

formát

stupeň

revize

09/2015

B x A4

DPS

00

mřížko

1:50

číslo přílohy

D.1.4a_101