



## *již 22 let patříme mezi špičku v oboru*

Moravská fekální a kanální, s.r.o. Brněnská 991, 664 42 Modřice,  
tel: +420 547 216 669, fax: +420 547 242 242, mobil: +420 602 720 531, [www.mfk.cz](http://www.mfk.cz), email: [kanal@mfk.cz](mailto:kanal@mfk.cz)

# PROTOKOL č.2019/193/2 POSOUZENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KANALIZACE

Datum provedených prací: 30 . 08 .2019

1.OBJEDNATEL		2.MÍSTO PROVEDENÝCH PRACÍ	
Firma (název)	Projekt Point green, s.r.o.	Místo	VOŠ Zdravotnická
Ulice	Cejl 504/38	Ulice	Kounicova 16
Místo a PSČ	602 00 Brno	Místo a PSČ	602 00 Brno
IČO	29201691	splašková kanalizace	
DIČ	CZ29201691	Prohlídka č. 1-2	

### Popis měření:

Prohlídka splaškové kanalizace byla provedena monitorovacím zařízením REVI 250 s rotační nástrčnou hlavicí z revizní křížové šachty ( RŠ ) v -INP na chodbě po spádu k hlavnímu řádu.

Materiál: betonka

Světlost: DN150

Délka: 23,8 bm

### Výsledek měření:

1. C--- Vnitřní koroze povrchu potrubí po celé délce prohlídky
2. OK Žádná poškození

### Vyjádření ke stavu:

1. Koroze dna potrubí je zdrsňeno a hrbolaté. Může zde docházet vlivem poruchy k zachytávání nečistot a ucpávání potrubí.

### DOPORUČENÍ:

- Potrubí pravidelně sledovat a čistit
  - Potrubí vyměnit v celé délce
  - Potrubí sanovat inverzním rukávцем bezvýkopovou metodou
2. Potrubí je bez zjevných vad, poruch a prasklin ( vyjma poruchy č.1).



## *již 22 let patříme mezi špičku v oboru*

Moravská fekální a kanální, s.r.o. Brněnská 991, 664 42 Modřice,  
tel: +420 547 216 669, fax: +420 547 242 242, mobil: +420 602 720 531, [www.mfk.cz](http://www.mfk.cz), email: [kanal@mfk.cz](mailto:kanal@mfk.cz)

### **Závěrečné vyhodnocení:**

**Z výsledků měření vyplývá, že v době revize je stav splaškové kanalizace vyhovující  
v souladu s požadavky na kanalizační provoz splaškových vod.**

Zhotovitel:

Jméno a příjmení: Tomáš Houdek

MORAVSKÁ  
FEKÁLNÍ A KANÁLNÍ s.r.o.  
Brněnská 991, 664 42 Modřice  
IČO: 28340621, DIČ: CZ28340621

Razítko a podpis