

VYŘIZUJE: Ing. Eva Šafářová
TEL.: 518 601 237
E-MAIL: safarova.eva@nemkyj.cz
DATUM: 24.10.2024

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 02

Veřejná zakázka č. VZ202457 – Klimatizace

Na základě dotazu dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení a změnu zadávací dokumentace k výše uveřejněné veřejné zakázce obdobně s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I. Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Znění dotazu č. 1:

„Jakým způsobem bude řešen odvod kondenzátu? Budeme se připojovat na stávající odvod? Pak bychom se chtěli zeptat na bližší informace k elektřině, ve výkaze není žádná zmínka.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Montáže klimatizačních jednotek budou z 99 % nové jednotky vč. rozvodů. Odvod kondenzátu bude řešen z 85 % přes stěnu budovy a z 15 % napojením do nejbližšího odpadu.

Součástí dodávky bude i napojení, zapojení klimatizace do nejbližší el. krabíčky nebo zásuvky. Toto zajistí dodavatel.

II. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel posoudil poskytnutou změnu zadávací dokumentace a s ohledem na její charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 7 dnů.

Zadavatel upravuje bod **12. Lhůta a způsob podávání nabídek (elektronicky)** (výzvy) na veřejnou zakázku na dodávky takto:

*nové znění: Lhůta pro podání nabídek končí dne **06.11.2024, v 10:00 hod.***

Mgr. Jan Šebek Cholewa, MBA