





### LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1PP

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	NAŠLAPNÁ VRSTVA
0.01	HALA	39,176	3020	LITÉ TERACO
0.01A	SCHODIŠTĚ	10,21		
0.02	PŘEDSÍN WC	3,8	3025	KERAM. DLAŽBA
0.03	WC CHLAPCI	8,05	3000	KERAM. DLAŽBA
0.04	ODBORNÁ UČEBNA FYZIKY	64	3225	PVC
0.05	KABINET FYZIKY	14	3225	PVC
0.06	WC DĚVY	7,56	3135	KERAM. DLAŽBA
0.07	PŘEDSÍN WC	4,37	3135	KERAM. DLAŽBA
0.08	CHODBA	12,34	3255	LITÉ TERACO
0.09	VSTUP	23,95	3225	LITÉ TERACO
0.10	KOMUNITNÍ PROSTOR	35,8	3225	PVC
0.11	ŠATNA	54,4	3225	PVC
0.12	ŠATNA	49,14	3270	PVC
0.13	SKLAD CHEMIE	9,8	3065	PVC
0.14	PŘÍPRAVNA CHEMIE	14,5	3065	PVC
0.15	JAZYKOVÁ UČEBNA	24,7	3010	PVC
0.16	LABORATOŘ CHEMIE	28,28	2985	PVC
0.17	ODBORNÁ UČEBNA CHEMIE	50,7	2985	PVC
0.18	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,15	2885-1565	KERAM. DLAŽBA
0.19	WC PRO INVALIDY	4,4	3270	DLAŽBA
0.20	ZÁVĚTŘÍ			



### LEGENDA POTRUBÍ:

- |   |  |
|---|--|
|  | <p>Vnitřní plynovod stávající NTL z ocelových bezešvých trubek.</p>  |
|  | <p>Vnitřní plynovod NTL z ocelových bezešvých trubek, spojené svařováním se sklonem 0,4% k plynovodnímu přípoje. Potrubí bude natřeno žlutou barvou.</p>     |
|  | <p>Venkovní stávající plynovod STL z PE-HD SDR 11 s vnějším ochranným pláštěm, spojovaným pomocí elektrosvarek. Potrubí bude uloženo dle vzorového řezu.</p> |

S



±0,000 = 184,65 m n. m. bpv / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

<b>JIHOMORAVSKÝ KRAJ</b>		<b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>	
Stavebník:  Gymnázium Židlochovice právníoprávněná organizace Tyrňovska 400, 687 01 Židlochovice Zastoupena: Mgr. Jan Vypířal, ředitel	Autorizační razítko:	Schema:  	
Generální projektant:    Hlavní inženýr projektu: Ing. MICHAL HLAVÁČ			
Akce:  <b>REKONSTRUKCE SUTERÉNU BUDOVY GYMNAZIA ŽIDLOCHOVICE</b>  k.ú. Židlochovice, parc.č. 890/1, 892			
Zpracovatel čísel: <b>OSP spol. s r. o.</b> PRŮBĚŽNÁ KANCELÁŘ Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov E-mail: projekty@osp-mk.cz tel.: 515 322 341	Zodpovědný projektant Ing. MICHAL HLAVÁČ	Vypracoval <b>MATĚJ HOLUB</b>	Pare:  
Objekt: SÚS		Datum: DUBEN 2024	
Část PD: D.1.4.5 Plynoinstallace		Zakázkové číslo: Formát: A2+	
Příloha: Půdorys 1.PP - Plynoinstallace		Stupeň: DPS	Cena přílohy: <b>002</b>