



## NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr. 1233

Č.j.: 424/SŘ/2024

V Břeclavi dne 11. 11. 2024

### Vysvětlení zadávací dokumentace

**Název zakázky:** „Urgentní příjem Nemocnice Břeclav“

#### Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780  
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02  
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233  
Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel  
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica – vedoucí HTU  
e-mail: mikulica@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

#### I.

Dne 6. 11. 2024 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

#### Dotazy:

##### **Dotaz č. 1.**

*Žaluzie Z/09 a Z/10 - ve výpise nejsou uvedeny rozměry jednotlivých polí. Tyto žaluzie nemůžeme řádně ocenit, protože okna nejsou součástí dodávky, tudíž nemůžeme vědět rozměry jednotlivých polí.*

##### **Dotaz č. 2.**

*Truhlářské prvky – pracovní linky - ve výpise prvků je uvedeno "hrany opatřeny narážecím profilem (ABS hrana) na čelech korpusů." - co je platné - narážecí profil nebo ABS hrana?*

##### **Dotaz č. 3.**

Dotazy k části ZTI:

1) V technické zprávě v oddílu 2.1. Vnitřní rozvod vody je uvedeno: "Požární vodovod bude proveden ze systémového potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované (nelegovaná ocel 1.0215), spojované lisováním" a v oddílu 2.2. Požární zabezpečení stavby je uvedeno: "Požární vodovod bude proveden ze systémového nerezového potrubí tř. 1.4401 spojovaného lisováním". Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

2) Ve výkresové části je pro odvod kondenzátu zakresleno odpadní potrubí DN 32. Toto potrubí není ve výkazu výměr uvedeno. Žádáme o vyjasnění.

#### **Dotaz č. 4.**

##### Dotazy k části ÚT:

1) V oddílu 713 Izolace tepelné chybí položka pro přesun hmot. Žádáme o doplnění.

2) V oddílu 733 Rozvod potrubí a 735 Otopná tělesa chybí položka pro přesun demontovaných hmot. Žádáme o doplnění.

3) Ve složce PD D.1.4.3 Zařízení pro vytápění staveb chybí technická zpráva. Je pouze krycí list. Žádáme o doplnění.

4) Ve výkazu výměr chybí položky pro vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému ÚT. Žádáme o doplnění.

5) Ve výkazu výměr chybí položka pro napojení nového systému ÚT na stávající. Žádáme o doplnění.

6) Ve výkazu výměr chybí nerezové pancéřové vlnité trubky pro napojení VZT jednotek. Žádáme o doplnění.

##### Odpověď zadavatele na Dotaz:

Zadavatel uvádí následující vysvětlení:

#### **Ad. Dotaz č. 1**

Výrobek Z/9 se skládá z rozměru žaluzií 900+1200+1200 x 600+1800 mm

Výrobek Z/10 se skládá z rozměru žaluzií 900+1200+1200+1200+900 x 600+1800 mm

Rozměry skutečně v původní zadávací dokumentaci chyběly, a proto byly doplněny do výpisu výrobků (zámečnické výrobky str. 3).

#### **Ad. Dotaz č. 2**

Platný je narážecí profil. Rozpor byl ve výkazu výrobků opraven.

#### **Ad. Dotaz č. 3**

Ad 1)

Požární vodovod bude proveden z uhlíkové oceli 1.0215, tento materiál je uveden v legendě na výkresech a v rozpočtu.

Ad 2)

Potrubí je ve výkazu výměr uvedeno v položce č.19 – 721174041.R, položka byla chybně vygenerována s plným popisem, kde zůstal popis DN40, výměra je 25 m.

V rámci nového výkazu výměr je tato chyba opravena.

#### **Ad. Dotaz č. 4**

Ad 1)

Doplněno.

Ad 2)

Doplněno.

Ad 3)

Doplněno – součástí složky PD D.1.4.3 Zařízení pro vytápění staveb je nyní technická zpráva.

Ad 4)

Doplněno.

Ad 5)

Doplněno.

Ad 6)

Doplněno.

## **II.**

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Jelikož zadavatelem poskytnuté vysvětlení mění zadávací podmínky, zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce tak, aby od okamžiku uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ, tj. do 17. 12. 2024 do 12:00. V podrobnostech viz „Změna zadávací dokumentace ze dne 11. 11. 2024“.**

**Zároveň zadavatel uveřejňuje upravenou zadávací dokumentaci. Změna se týká upraveného výkazu výměr a doplnění rozměrů žaluzií Z/09 a Z/10 a oprava rozporu u truhlářských prvků – pracovních linek v rámci dokumentu D.1.1-13 Výpis výrobků.**

.....  
Ing. Petr Bařka  
ředitel