



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr. 1233

Č.j.: 425/SŘ/2024

V Břeclavi dne 11. 11. 2024

Změna zadávací dokumentace

Název zakázky: „Urgentní příjem Nemocnice Břeclav“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Bařka, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica – vedoucí HTU
e-mail: mikulica@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

Prodloužení lhůty k podávání nabídek

I.

V návaznosti na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 11. 2024 a 6. 11. 2024 byly zadavatelem zjištěny následující chyby v zadávacích podkladech:

- **Duplictně uvedená položka v rámci výkazu výměr** – Položka s výrobkem Z/35 – zábradlí schodiště a galerie se odkazovala na část PD „Vybrané části interiéru“, která podrobněji řeší dané zábradlí. Měla tak být naceněna pouze položka 331 Z/35, která zohledňuje obě části zábradlí s podrobnostmi ve vybraných částech interiéru, zatímco položky 370 a 371 naceněny být neměly. V podrobnostech viz „Vysvětlení zadávací dokumentace – odpověď na dotaz ze dne 5. 11. 2024“.
- **Chybějící rozměry žaluzií Z/9 a Z/10** - byly doplněny do výpisu výrobků (zámečnické výrobky str. 3) (blíže viz „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – odpověď na dotaz z 6. 11. 2024“).
- **Rozpor ve výpisu výrobků** – truhlářské prvky – pracovní linky – ve výpisu výrobků bylo uvedeno "hrany opatřeny narážecím profilem (ABS hrana) na čelech korpusů" - Platný je narážecí profil. Rozpor byl ve výkazu výrobků opraven (blíže viz „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – odpověď na dotaz z 6. 11. 2024“).
- **Chybně vygenerovaná položka ve výkazu výměr** – chybějící položka odpadní potrubí DN 32 ve výkazu výměr – potrubí bylo ve výkazu výměr uvedeno v položce č.19 – 721174041.R, položka byla chybně vygenerována s plným popisem, kde zůstal

popis DN40 – opraveno (blíže viz „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – odpověď na dotaz z 6. 11. 2024“).

- **Chybějící položky v části ÚT** – v oddílu 713 Izolace tepelné chyběla položka pro přesun hmot, v oddílu 733 Rozvod potrubí a 735 Otopná tělesa chyběla položka pro přesun demontovaných hmot, ve výkazu výměr chyběla položka pro vypuštění, napuštění a odvzdušnění systému ÚT, ve výkazu výměr chyběla položka pro napojení nového systému ÚT na stávající, ve výkazu výměr chyběly nerezové pancéřové vlnité trubky pro napojení VZT jednotek – bylo doplněno (blíže viz „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – odpověď na dotaz z 6. 11. 2024“).
- **Chybějící technická zpráva ve složce D.1.4.3 Zařízení pro vytápění staveb** – doplněno (blíže viz „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 – odpověď na dotaz z 6. 11. 2024“).

II.

Vzhledem k tomu, že byla zjištěna chyba v zadávacích podkladech, která si vyžádal úpravu těchto podkladů, prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce tak, aby od okamžiku uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ, tj. do 17. 12. 2024 do 12:00.

Tímto se tedy věta první čl. 14 Zadávací dokumentace mění z původního znění: „*Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 27. 11. 2024 do 12.00 hod.*“ na následující znění: „*Lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do 17. 12. 2024 do 12.00 hod.*“

Zadavatel zdůrazňuje, že dojde k hodnocení pouze těch nabídek, které budou podány v souladu s upravenými zadávacími podklady. Výkaz výměr je upraven a zveřejněn v rámci zadávací dokumentace. Zadavatel upozorňuje, že budou hodnoceny pouze ty nabídky, které budou obsahovat nový výkaz výměr. Původní verze výkazu výměr není podkladem pro zpracování nabídek. Pokud bude nabídka obsahovat původní, neupravenou verzi výkazu výměr, bude vyřazena.

.....
Ing. Petr Bařka
ředitel