

VYŘIZUJE: Mgr. Lucie Popp
TEL./FAX: 515 215 238
E-MAIL: lucie.popp@nemzn.cz

Ve Znojmě dne 13. 11. 2024

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČO: 00209805, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Rekonstrukce výtahů V1, V4, V11, V12** (dále jen „veřejná zakázka“) tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v návaznosti na dotaz dodavatele vysvětluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce dle níže uvedeného a dále provádí doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 12. 11. 2024 zněl následovně:

Dobrý den,

- 1) po zaměření výtahové šachty výtahu V1, hloubka šachty je 2660mm, a osazení výtahu plně automatickými dveřmi, vychází rozměr hloubky kabiny (mezi křídly kabinových dveří) u průchozí kabiny 2150mm, zadaná hloubka šachty je 2460mm (což neodpovídá skutečnosti) a zadaná hloubka kabiny je 2260mm, toto lze splnit pouze, pokud bude kabina neprůchozí. Prosím o upřesnění, kterou variantu máme nabídnout?
- 2) Výtah V1 ve stávajícím provedení má stanic/nástupišť 12/14, v zadání je uvedeno 12/12, prosím o upřesnění (v případě průchozí kabiny) počtu šachetních dveří.
- 3) U výtahu V4 jsme naměřili hloubku výtahové šachty 2650 mm (zadaná je 2680mm), do takto hluboké šachty se vejde kabina hluboká 2300mm (rozměr od křídel kab. dveří), v zadání je požadovaná hloubka kabiny 2500mm. Toto nelze splnit. Prosím o upřesnění hloubky kabiny výtahu V4.

Děkuji za odpovědi.

Zadavatel s ohledem na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona vysvětluje a **mění zadávací dokumentaci** k veřejné zakázce následovně:

Ad1) Hloubka šachty výtahu V1 je 2660 mm. Požadovaná hloubka kabiny je 2330 mm.

Ad2) Výtah V1 nebude průchozí, počet stanic/nástupišť bude 12/12

Ad3) Hloubka šachty výtahu V4 je 2650 mm. Požadovaná hloubka kabiny je 2330 mm.

V souladu se shora uvedeným vysvětlením provedl zadavatel také adekvátní změnu zadávací dokumentace. V případě podání nabídek jsou účastníci povinni předložit poslední aktualizovanou verzi zadavatelem požadovaných příloh.

Jelikož změnou zadávací dokumentace nedošlo k rozšíření možného okruhu účastníků zadávacího řízení, rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 10 dnů, tj. do 25. 11. 2024.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS

ředitel

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace