



AP INVESTING, s.r.o.

Inženýrská a dodavatelská společnost
Palackého 12, 612 00 Brno, ČR
Tel.: 541 426 060, Fax: 541 426 069



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



ZADAVATEL:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Statutární zástupce: JUDr. Michal Hašek, hejtmán Jihomoravského kraje

IČ: 70888337

VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ POVĚŘEN:

AP INVESTING, s.r.o.

Palackého 12, 612 00 Brno

IČ: 60712121

Všem zájemcům

Vyřizuje: Ing. Hana Sankotová
tel.: 541 426 066
e-mail: hana.sankotova@apinvesting.cz
V Brně dne: 6. 9. 2012

Veřejná zakázka: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Věc: Dodatečné informace č. XIII k zadávacím podmínkám

Z pověření zadavatele nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“, vyhlášené v IS VZ US dne **25. 6. 2012** pod značkou **7202011021875** v souladu ustanovením § 49 odst. 2 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1/XIII

Přesun hmot u PSV - u objektu IO10_Oplocení, sadové úpravy_oddíl 767_přesun hmot - je nulové množství. Má být množství doplněno dle našeho uvážení nebo řádek nemusí být vyplněn vůbec a je tedy předpokládáno, že je rozpuštěn v cenách příslušného oddílu?

Odpověď č. 1/XIII

Nastavenou hodnotu v případech, kdy je položka stanovena procentuálně z hodnoty jiné položky či položek oceněných zájemcem, je možné měnit v návaznosti na nákladovost a zvyklosti zájemce.“ Je tedy i možná varianta s nulovou hodnotou.



Společnost má certifikovaný systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

IČO: 60712121, DIČ: CZ60712121

Bankovní spojení: KB Brno-venkov, č.úctu: 109 641 0227/0100

E-mail: info@apinvesting.cz, www.apinvesting.cz
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Dotaz č. 2/XIII

Zámečnické konstrukce objektu MSCB - ve výkazu výměr nebyly nalezeny následující prvky: Z/68, Z/70, Z/72 a Z/73. Žádáme o sdělení, kde se prvky ve výkazu výměr vyskytují?

Odpověď č. 2/XIII

Zámečnické prvky Z72 a Z73 jsou zahrnuty v pol. 873 (montáž) a 875 (dodávka), prvky Z68 a Z70 doplňte do soupisu prací dle následující tabulky:

641a	Z/68	Dilatační lišta venkovní - provedení dle popisu - D+M	kompl	1,00		
642a	Z/70	Ocelový ochranný úhelník - provedení dle popisu - D+M	ks	16,00		

Dotaz č. 3/XIII

Sanitární příčky a desky - prvek SP/01 dle výkazu a výpisu prvků je počet 20kusů. Dle dokumentace je prvků 24kusů - pravděpodobně se zapomněl připočítat počet kusů (4ks) v m.č. 3.19. Má být množství upraveno?

Odpověď č. 3/XIII

Správný údaj je uveden v dokumentaci, prvků je 24. Hodnotu prosím v soupisu prací změňte.

Dotaz č. 4/XIII

Skladba střechy ST1 - skladba ST1 obsahuje položku: -vyplnění vlny trapézového plechu (suchý nehořlavý materiál o objemové hmotnosti max.450kg/m3). Ve výkazu výměr se položka vyskytuje v oddílu 713 a to pol.č. 405 - montáž - izolace tep.stropů sypaná a pol.č.425 - dodávka - zásyp mat.např.Liapor fr.4-8/350 VL. Žádáme o vysvětlení, co má být v ceně pol.č.258-oddíl podlahové konstrukce: Násyp pod podlahy granulát minerální do 100mm (do vlny trapézového plechu střechy)? Nejedná se o stejnou položku vyskytující se dvakrát ve výkazu výměr?

Odpověď č. 4/XIII

Jde o duplicitu, oceňte položky uvedené v oddíle 713, u položky č. 258 změňte množství na hodnotu nula.

Dotaz č. 5/XIII

Promatec H - dle pozn.č.6 v půdoryse 1.PP (v.č. 0837_05_02_121_00) se nachází (m.č. 0.16, 0.40, 0.41, 0.42 a 0.46 tj.sklady exponátů) kontaktní protipožární obklad stáv.stropu. Je tvořen požárně ochrannými deskami na cementovápenné bázi např. PROMATECT H. V technické zprávě je pouze podrobný rozpis požárního podhledu PROMATECT L (výskyt dle poznámky č.8 v ostatních podlažích), který je součástí i výkazu výměr. Kde se ve výkazu výměr vyskytuje PROMATECT H?

Odpověď č. 5/XIII

Jde o pol. 417,418.

417	713.PO.08	Protipožár. podhled stropu EI 60/DP1 desky tl.20 mm -D+M	m2	650,78
		Výměry dle výpisu požárních nástřiků :		
		305,31*2+37,3+2,86		650,78
418	713.PO.09	Protipožár. podhled stropu EI 60/DP1 desky tl.40 mm -D+M	m2	37,30
		Výměry dle výpisu požárních nástřiků :		
		37,3		37,30

Dotaz č. 6/XIII

Je časový a finanční harmonogram součástí nabídky nebo jej doloží při získání zakázky a realizaci pouze vítězný uchazeč ?

Odpověď č. 6/XIII

Harmonogram předkládá pouze vítězný uchazeč – viz. ust. V.3. Obchodních podmínek.

S pozdravem

.....
AP INVESTING, s.r.o.
pověřen výkonem zadavatelských činností
Ing. Stanislav Jelínek – jednatel společnosti