



LEGENDA:

RPO

ROZVADĚČ PRO NÁPAJENÍ PBŘ – STÁVAJÍCÍ, DOPLNĚNÍ

RMS2

STÁVAJÍCÍ PODRUŽNÝ ROZVADĚČ 1.PATRA – DOPLNĚNÍ

V

VÝVOD PRO TECHNOLOGIE A PROFESE REZ 2m

VZT

ZAŘÍZENÍ VZT

V

KABELOVÁ TRASA POŽÁRNÍ VČETNĚ ULOŽENÍ

V

KABELOVÁ TRASA NEPOŽÁRNÍ POD OMÍTKOU



STOUPACÍ VEDENÍ, V KAŽDÉM PATŘE KABELY VYVÁZÁNY

KABELY ULOŽENY ČÁSTEČNĚ POD OMÍTKOU A ČÁSTEČNĚ VE ŽLABECH A KOVYCH TRUBKÁCH 36mm S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 45min. MEZI JEDNOTLIVÝMI PATŘY JSOU KABELY VYVÁZÁNY.

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400/230V TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : ZÁKLADNÍ-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ZVÝŠENÁ-DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM

Vypracoval		Zodp. proj.		Kontroloval	
M. POŠTOLKA		M. POŠTOLKA		M.POŠTOLKA	
Kraj: J M		OO: LETOVICE			
Investor: Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice					
Stavba: Dokončení únikové cesty typu B					
Akce: SOP 01 Budova nemocnice					
Objekt:					
Soubor:					
Část profese ELEKTROINSTALACE					
Obsah: PŮDORYS 1PP					
<div><div><div><div><div></div><div>LBH</div></div><div>s p o l. s r.o.</div></div><div>Projektová a obchodní činnost tel.: 739 570 520</div></div></div>					
Č. zakázky		3779			
Datum		08/2024			
Stupeň		DPS			
Formát		2A4			
Měřítko		1:50			
Arch. č.		3779/24			
Příloha číslo		03			

