

ČISTÍČÍ A MĚŘÍČÍ ŠACHTA
- PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 0,6m
LITINOVÝ POKLOP PRO ZATÍŽENÍ D40
ZAUSTĚNÍ KANALIZACE DN 150

ČISTÍCÍ A MĚŘÍCÍ ŠACHTA
- PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 0,6m
LITINOVÝ POKLOP PRO ZATÍŽENÍ D40
ZAOSTĚNÍ KANALIZACE DN 150

ČISTÍČÍ ŠACHTA
- PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 0,6m
LITINOVÝ POKLOP PRO ZATÍŽENÍ D40
ZAUSTĚNÍ KANALIZACE DN 150

Odlučovač ľuku DGBE vrátane kalovej janky - 2,3 m3
- vyčistiť odlučovač ľuku
- vysanovať betónové steny a napojiť na plast
- zkontrolovať napojenie prílohou a odložiť
- v SZS vymeniť staré rezné stupáky - pridať ešte 2ks
viz. Doporučení po zálohových zhrádkách - MASARIK a STN, s.r.o.

Šs1

Šs2

Šs3

K1

ODPADNE POTRUBE

ODPADNÍ POTRUBÍ A TVAROVKY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
KG - SYSTÉM - 2%

STÁVAJÍCÍ
ODPADNÍ POTRUBÍ A TVAROVKY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

ODPADNÍ POTRUBÍ A TVAROVKY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TUKOVÁ
KG - SYSTÉM - 2%

ODPADNÍ POTRUBÍ A TVAROVKY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TUKOVÁ
KG - SYSTÉM - 2% - VYSOKÁ TEPLOTA (110°C)

STÁVAJÍCÍ?
ODPADNÍ POTRUBÍ A TVAROVKY - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE TUKOVÁ

ODPADNÍ POTRUBÍ A TVAROVKY - SPLASKOVÁ KANALIZACE
HT - SYSTÉM - 2%

Odpovědný proj. Nemcová Libuše	Podpis	Projektant Němec René	Podpis	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PAROUVICE Bochněvská 1629, Parouvice 530 02 tel. 777 902 157
Investor Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Slázkovská 1247/22, Kyjov				Č. kopie
Místo Slázkovská 1247/22, 697 01 Kyjov				
Kraj JIHMOMARAVSKÝ KRAJ				
Akce MODERNIZACE KUCHYNĚ NEMOCNICE KYJOV p.o. - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE -				
Obsah PŮDORYS ROZVODU - KANALIZACE -				Č. výkres 04
	D.1.4.1			

[illegible]

Pozn: Všechny značky jsou křídovány od číselné čisté podšify.
 Dokumentace neřeší svat kondenzátu z odstavců per
 Červeně označené vývoody odpovídá zvlášť do tukové kanalizace.