



— . — . —	Studená voda (PWC) PPR PN 20 + izolace Mirelon nálevková tl.13 mm
— . — . —	Změkčená studená voda (PWC) PPR PN 20 + izolace Mirelon nálevková tl.13 mm
— . — . —	Teplá voda (PWH) PPR STABI PN 20 + izolace Mirelon nálevková tl.25 mm
— . — . —	Cirkulace (PWH) PPR STABI PN 20 + izolace Mirelon nálevková tl.25 mm
— . — . —	Rozvod požární vody - ocel pozink

Odpořevdný proj.	Podpis	Projektant	Podpis	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PARUBICE	
Nemcovná Libuše		Námes René		Bošchčvková 1629, Pardubice 530 02 tel. 777 902 157	
Investor	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Stážíšvová 1247/22, Kyjov				
Místo	Stážíšvová 1247/22, 697 01 Kyjov			Číslo zakázky	Č. kopie
Kraj	JHOMORAVSKÝ KRAJ			Stupeň: DPS	
Akce	MODERNIZACE KUCHYNĚ NEMOCNICE KYJOV p.o. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE -			Formát: A4	
				Datum: 06/2024	
				Měřítka: 1:75	
Obsah	PŮDORYS ROZVODU - 1.NP - ROZVOD VODY -			Část	Č. výkresu
				D.1.4.1	02