

D.1.4.4.06 Výkonová bilance
Nemocnice Kyjov Kuchyně
NEZÁLOHOVANÉ OBVODY

Označení	Ukončení	Popis	Napětí (V)	Příkon/ks (kW)	ks	Příkon celkem (kW)	Soudobost	Uvažovaný příkon (kW)
OSVĚTLENÍ								
		Umělé + nouzové osvětlení	230	6	1	6	1	6,00
		rezerva	230	5	1	5	1	5,00
ELEKTRO								
		Zásuvkové obvody	400	5	1	5	0,4	2,00
		Zásuvkové obvody	230	1	14	14	0,4	5,60
		Rezerva gastro zásuvky	230	1	17	17	0,4	6,80
		Rezerva gastro zásuvky	400	5	6	30	0,4	12,00
		ZTI	230	2	1	2	1	2,00
		Rezerva	400	100	1	100	1	100,00
GASTRO								
		Gastro technologie 400	400	308,1	1	308,1	0,45	138,65
		Gastro technologie 230	230	33,31	1	33,31	0,45	14,99
VZT								
		Klima AHU02	400	12,2	1	12,2	0,6	7,32
		Klima AHU01	400	20	1	20	0,6	12,00
		Klima mytí	400	6,5	1	6,5	0,6	3,90
		Klima kuchyň	400	35,7	1	35,7	0,6	21,42
CHL								
		Chladicí box	230	1,4	11	15,4	0,6	9,24
		Hlavní chladicí jednotka	400	12	1	12	0,6	7,20
		Bilance				622,21		354
		Bilance - soudobá					0,8	283