



KUJMXOQ6WD9U

**JIHOMORAVSKÝ KRAJ****Krajský úřad Jihomoravského kraje****Odbor investic****Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno**

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 165086/2024

Sp. zn.:

S - JMK 121097/2024 OINV

Vyřizuje:

Bc. Horynová

Telefon:

541 651 237

Počet stran:

2

Počet příloh:

4

Datum:

viz el. podpis

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

IČO:

708 88 337

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace I**Informace o veřejné zakázce:**

Název veřejné zakázky:

**Revitalizace a stavební úpravy objektu ZUŠ Blansko Kollárova
1198/8**

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 22. 11. 2024 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku. V souvislosti s vypořádáním žádosti dodavatele dochází také k doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ. Současně zadavatel upřesňuje obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, čímž mění zadávací dokumentaci dle § 99 ZZVZ.

Dotaz č. I/1:

Žádáme o specifikaci položek č. 16 a 17 soupisu prací D.101.05_UT. Uveďte minimálně základní parametry množství (Q) a výšku (H)

16	K	732-04	Hydraulické oběhové čerpadlo ks (primárníokruh), D+M	1,000
17	K	732-05	Hydraulické oběhové čerpadlo ks (sekundárníokruh), D+M	1,000

Odpověď č. I/1:H=4 m, Q=2,5 m³/h.

Dotaz č. I/2:

Žádáme o poskytnutí knihy svítidel a podrobné specifikace navrhovaných el. rozváděčů.

Odpověď č. I/2:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o aktuální knihu svítidel a upřesněný výkres ZUŠ_DPS_D.101.06_02_ELI_Půdorys 1.NP_00. Zadavatel doplňuje také specifikaci rozvaděče viz ZUŠ_DPS_D.101.06_0_Výzbroj rozvaděče_00. Zadavatel upřesňuje obsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, viz příloha. Samotné rozvaděče jsou z pohledu legislativy výrobkem a dokumentaci výrobků dodávaných na stavbu zajišťuje generální dodavatel v rámci výrobní (dílenské) dokumentace. V projektové dokumentaci je toto jednoznačně popsáno a zároveň uvedeno i v položce vedlejších rozpočtových nákladů. Popis položky (vybavení) jednotlivých rozvaděčů je zpracován tak, aby umožňoval jejich jasné ocenění.

Dotaz č. I/3:

Žádáme o poskytnutí projektové dokumentace posuvného hlediště A07. Bez ní nelze tuto položku ocenit.

Odpověď č. I/3:

Popis posuvného hlediště je k nacenění popsán ve výpise ostatních výrobků viz ZUŠ_DPS_D.101.01_58_ASŘ_Výpis ostatních výrobků_00. Rozmístění křesel při roztaženém hledišti je zobrazeno ve výkrese ZUŠ_DPS_D.101.16_02_AVT+DIT_Schéma rozmístění technologie. Na základě těchto parametrů položku nacenit lze.

Dodavatelé jsou povinni tuto změnu zadávací dokumentace zpracovat do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude předložen v nabídce. Zadavatel přikládá aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb k využití dodavateli při zpracování nabídky.

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru

v z. Ing. Petr Štěpánek
vedoucí oddělení ekonomiky a financování investic

Přílohy: ZUŠ_DPS_E.408_SUO_Studie umělého osvětlení_00

ZUŠ_DPS_D.101.06_02_ELI_Půdorys 1.NP_00

ZUŠ_DPS_D.101.06_0_Výzbroj rozvaděče_00

Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr