



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČO: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. Pr. 1233

Č.j.: 473/SŘ/2024

V Břeclavi dne 3. 12. 2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13

Název zakázky: „Urgentní příjem Nemocnice Břeclav“

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U Nemocnice 3066/1, PSČ 690 02
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: Ing. Petr Baťka, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Václav Mikulica – vedoucí HTU
e-mail: mikulica@nembv.cz

(dále jen „**zadavatel**“)

I.

Dne 28. 11. 2024 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen „Dotaz“). Žádost byla doručena včas a zadavatel tak sděluje následující:

Dotazy:

Dotaz č. 1

Prosíme o upřesnění, do které položky má být ceněn polep skleněné příchky P 1.1.1 recepce „informace“ a „evidence“. V popisu na výkrese A01.1 se uvádí pouze polep pruhů ve spodní části a pak světelný nápis „recepce“.

Dotaz č. 2

Prosím o informaci, zda má být naší dodávkou nový orientační systém? Pokud ano, prosíme o doplnění do výkaz výměr.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr chybí dle našeho názoru položka pro montáž svítidel. Prosíme o doplnění.

Dotaz č. 4

Ve výpise prvků se u výrobku žaluzii vnitřních horizontálních Z/09, Z/10 uvádí, že odstín lamel je uveden v technické zprávě. V technické zprávě se bližší specifikace k vnitřním horizontálním žaluziím neuvádí. Prosíme o doplnění požadavku na odstín, v případě, že bude speciální bude to mít vliv na cenu.

Dotaz č. 5

Prosíme o informaci, co má být oceněno do položky č. 371 v části Vybrané části interiéru –

1.3 D + M Schodiště v hale – viz stavební část, kompletně dle Výkresu A01.1? Ve výkazu výměr se nachází položka pro D + M repase stávajícího schodiště – přebroušení, přetmelení a nový nátěr – předpokládáme, že se jedná o úpravu stávající ocelové konstrukce, která bude rozšířena ještě o práce viz. výkres číslo A01.5 Schodiště v hale (jednotlivé části těchto prací byly dle minulého VZD rozděleny na dílčí položky). Domníváme se, že v tuto chvíli je položka pro 1.3 Schodiště v hale zbytečná.

Dotaz č. 6

Dle zkušeností s naceňováním jiných výběrových řízení stejného typu se ptáme, zda nechybí v projektu a výkazu výměr nějaké logo „Urgentní příjem“ na fasádě objektu?

Dotaz č. 7

Prosíme o upřesnění, zda má být součástí naší dodávky záchytný systém na střeše. Pokud ano, prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Dotaz č. 8

V rámci zadání výběrového řízení je v projektu i výkazu výměr část D.1.4.6 Zdravotnické vybavení – konkrétně se tedy jedná o lékařské vybavení a technologie, které jsou popsány blíže v části Technická specifikace.

Z výše uvedeného vyplývá, že součástí Zadavatelem poptávaných stavebních prací jsou také dodávky lékařských technologií (například defibrilátor, monitory, RTG a další lékařské zařízení a přístroje). Domníváme se, že zadavatel postavil zadávací řízení v rozporu se zásadami zadávání veřejných zakázek uvedenými v § 6 Zákona, kdy zadavatel nerozdělil Veřejnou zakázku na dílčí. Nedošlo tedy k rozdělení veřejné zakázky na minimálně dvě části. První, kde by měly být součástí stavební práce a druhou, kde by měly být dodávkou lékařské technologie/vybavení/přístroje.

Na základě informací vyplývajících z projektové dokumentace lze konstatovat, že dodávka lékařských zařízení a přístrojů zcela určitě netvoří jeden funkční celek s rekonstrukcí urgentního příjmu a nespojuje tak přímo s provedením stavby jako takové. Respektive není spjata s dílem takovým způsobem, že jeho případnou demontáží nebo montáží po dokončení stavebních prací by dílo přestalo plnit zamýšlenou funkci případně by k montáži již nemohlo dojít. Prosíme zadavatele, aby zvážil vyjmutí lékařských přístrojů ze zadávacího řízení na stavební práce rekonstrukce budovy urgentního příjmu.

Odpověď zadavatele na Dotazy:**Ad dotaz č. 1**

Polepy recepce „informace“ a „evidence“ budou součástí celého výrobku P1.1.1, jak jsou uvedeny na výkrese A.01.1, v položce 372 výkazu výměr.

Ad dotaz č. 2

Orientační systém není uvedený ve výkazu výměr, a tedy není součástí dodávky.

Ad dotaz č. 3

Montáž svítidel je uvedena v samostatném sloupci výkazu výměr k danému svítidlu a bude soutěžícími naceněna.

Ad dotaz č. 4

Žaluzie budou hladké ve stříbrném odstínu.

Ad dotaz č. 5

Položka 1.3 je opravdu zbytečná. Upravená verze výkazu výměr bude dnes zveřejněna prostřednictvím E-ZAK.

Ad dotaz č. 6

Logo „Urgentní příjem“ je umístěné u vstupu v prostoru čekárny. Logo na fasádě není uvedeno ve výkazu výměr a není tedy součástí dodávky.

Ad dotaz č. 7

Součástí řešení není záchytný systém.

Ad dotaz č. 8

Zadavatel je přesvědčen, že dodávka lékařských zařízení a přístrojů jeden funkční celek s rekonstrukcí urgentního příjmu tvoří, a že nepochybně souvisí s provedením stavby jako takové. Stavební práce je totiž třeba přizpůsobit specifickým potřebám, a spojení rekonstrukce prostor a dodávky technologií je zcela nezbytné pro zajištění funkčního celku a optimalizaci koordinace prací a instalace technologií.

Dle vyjádření projekční kanceláře je veškeré vybavení a technika do dodávky zařazena s ohledem na specifické technické a hygienické požadavky, které je třeba naplnit při jejich instalaci v rámci provádění stavebních prací.

S ohledem na shora uvedené zadavatel nemůže lékařské přístroje vyjmout ze zadávacího řízení, neboť by takový postup narušil funkčnost a efektivnost rekonstrukce urgentního příjmu jako celku.

II.

Zadavatel výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace poskytl v zákonné lhůtě ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. S ohledem na charakter provedených úprav a na to, jaká doba zbývá do konce lhůty pro podání nabídek, zadavatel neprodluhuje lhůtu k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce.

.....
Ing. Petr Baťka
ředitel