

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II

Název zadavatele: Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
Sídlo: Pod klášterem 55/17, 679 61 Letovice
IČO: 00387134
Zastoupený: Ing. Lucíí Bouskovou, ředitelkou

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „VÝMĚNA OKEN V ODD. A a D“

Jako osoba smluvně zastupující zadavatele Vám v souladu s ustanovením čl. 7 Zadávací dokumentace zasílám vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu.

Dotaz č. 1

v dokumentu "nákres a popis oken" je určena hodnota tepelného prostupu $U_w=0,87$. Tuto hodnotu nesplňují klasická špaletová okna, ale jejich kombinace s eurooknem. Prosím o doložení řezu oknem, který má splnit hodnotu $U_w=0,87$ nebo opravu na standardní hodnotu $U_w=1,1$ až $1,2$, což mají špaletová okna hodící se na kulturní památky.

Odpověď č. 1

Tepelný prostup $U_w = 1,2$ je dostačující.

Zadavatel upravuje příslušnou část dokumentu s názvem: „Nákres a popis oken.“ Účastníci jsou povinni výše uvedenou změnu ve svých nabídkách zohlednit.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Nákres a popis oken dle Vysvětlení ZD II

V Brně dne *(dle el. podpisu)*

Mgr. Alice Gřešáková
CETKOVSKY s.r.o.
(osoba smluvně zastupující zadavatele)