

Zadavatel:
Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace
Botanická 63/70, 602 00 Brno
IČO: 0056782

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce elektroinstalace původní budovy – havarijní stav – 2. etapa“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 52 a 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 10. 12. 2024

I.

Žádost č. 1 ze dne 9. 12. 2024

„Prosím o zodpovězení následujících dotazů:

1) Rozvod univerzálního kabelového systému – v Technické zprávě je požadavek cituji: „Nová část rozvodu bude plně kompatibilní se stávajícím rozvodem univerzální kabeláže“ – jaký je stávající rozvod univerzálního kabelového systému? – výrobce, typ?

2) Soubor „SLP_Výkaz výměr - internát - R1.xls“ řádek 64 – položka „Venkovní IP panel elektronického vrátného, kamera, provedení antivandal, kompatibilní se stávajícím systémem“. Jaký je stávající systém elektronického vrátného? – výrobce, typ?

3) Soubor „SLP_Výkaz výměr - internát - R1.xls“ Jednotný čas dodávka – výrobce, typ stávající instalované technologie jednotného času?

4) Soubor „SLP_Výkaz výměr - internát - R1.xls“ Zvonková signalizace - dodávka – výrobce, typ stávající instalované technologie školního zvonění?

5) Soubor „SLP_Výkaz výměr- Rozvod rozhlasu – dodávka - výrobce, typ stávající instalované technologie?“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 1

Na žádost dodavatele zadavatel níže uvádí výrobce a typ stávajících instalovaných technologií a systémů:

Ad-1

Rozvod univerzálního kabelového systému: Solarix CAT6A U/FTP LSOH

Ad-2

Systém elektronického vrátného: 2N IP Verso 3tl čtečka

Ad-3

Jednotný čas: KL 340 GPS - Kadlec elektronika, hodiny jsou 12H s minutovým impulsem

Ad-4

Zvonková signalizace: Školní zvonek ZV75 QUATRO

Ad-5

Rozvod rozhlasu: BOSH reproduktor LB8-UM06E, řídící jednotka Bosh Paviro

II.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají zachována.

V Brně dne 10. 12. 2024

**Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70,
příspěvková organizace**

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)