



- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽÍ NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY VZT-VEŠKERÉ ROZMĚRY VZT ELEMENTŮ OVĚŘIT PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY/MONTÁŽE
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÝDY ZKOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT (ATELIER TOPKLIMA S.R.O.) A INVESTOREM (NEMOCNICE KYJOV, STRÁŽOVSKÁ 1247)
- DODÁVKA A INSTALACE OVLÁDÁNÍ VZT ZAŘÍZENÍ H1 ŘEŠENÍM PROFESE EI+Mar (VČETNĚ DETEKTORŮ A ČIDEL PRO ÚNIK CHLADIVA RESP. SPUŠTĚNÍ VZT)
- PODROBNÝ POPIS POŽADAVKŮ PROFESE VZT NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PODROBNÝ POPIS TERMOAKUSTICKÝCH IZOLACÍ POTRUBÍ VZT VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY. JEJÍ PODROBNOST JE DÁNA MÍROU DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM INSTALACE RESP. VÝROBY VŠECH PRVKŮ VZT JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI DLE ZAMĚŘENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ !!! PŘI NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE / PŘÍPADNÉ ZMĚNY KOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT (ATELIER TOPKLIMA S.R.O.) A INVESTOREM (NEMOCNICE KYJOV, STRÁŽOVSKÁ 1247, KYJOV)

VEDOUČÍ PROJEKTU:		PROJEKTANT PROFESE:		VYPRACOVAL	
ING. MICHAL NEČAS		ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ		ING. TOMÁŠ VODÍČKA	
					
INVESTOR: NEMOCNICE KYJOV, STRÁŽOVSKÁ 1247, KYJOV 697 01					
MÍSTO: NEMOCNICE KYJOV-OBJEKT SO.02					
PROFESE: D.14. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB-VZDUCHOTECHNIKA					
DATUM: 08/2024		STUPEŇ PD: DPS		ČÍSLO ZAKÁZKY: 1235-24	
MODERNIZACE KUCHYNĚ NEMOCNICE KYJOV P.O. DODATEK Č.1-HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ STROJOVNY					
OBSAH:		PŮDORYS 2.NP			



Projectura Dana s.r.o.

PROJEKCE|REALIZACE|INŽENÝRING

U Tulelu 152, 251 66 Senohraby

ČI: 17219787, DIČ: CZ17219787

atelier

TopKLIMA

VZDUCHOTECHNIKA-KLIMATIZACE

A: Klisovova 614/2, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

T: +420596619478 / M: +420732232410

W: <http://www.top-klima.cz> / E: info@top-klima.cz

MĚŘÍTKO: 1:50

ČÍSLO VÝKRESU: D.14.b.01-D1