

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/374 x III/37414 - BOSKOVICE

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 11. 12. 2024 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:

V SO 101 pol. č. 21, kód 9181E a pol. č. 22, kód pol. 9185D „OPRAVA VÝTOKOVÉHO OBJEKTU“ žádáme o doplnění požadovaných prací, tj. o jaké práce se bude konkrétně jednat (oprava zdiva, dláždění, bourání, atd.) a specifikace množství a také doplnění výkresové dokumentace k daným propustkům. Ze specifikace v zadání toto není jednoznačně zřejmé.

Odpověď:

9181E.R OPRAVA VTOKOVÉHO OBJEKTU

Jedná se o sanaci stávajícího čela včetně úpravy vtokové jámky, materiál beton, výměra cca 2m³

9185D.R OPRAVA VÝTOKOVÉHO OBJEKTU

Jedná se o sanaci stávajícího betonového čela výtokového objektu (materiál cca 1m³), kamenné odláždění okolí výtokového objektu (plocha dlažby do betonu cca 4m²)

V Brně, dne 13.12.2024


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek