

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/374 x III/37414 - BOSKOVICE

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce dne 13. 12. 2024 dodavatel požádal, v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.


Dotaz:

V Příloze B – Souhrnná technická zpráva je v odst. B.2.6. uvedeno: „Součástí je také výšková úprava kanalizačních šachet/vpustí a vodovodních šoupat tak, aby jejich poklopy byly po realizaci přesně v úrovni vozovky.“ Nicméně v uvedeném výkaze výměr není položka „výškové úpravy poklopů“ vůbec zahrnuta. Může zadavatel doplnit o jaké poklopy se jedná a jejich konkrétní množství, protože zakreslení všech stávajících sítí jednou barvou v Situaci C.2 je nepřehledné. Bude položka zahrnuta i do výkazu výměr?

Odpověď:

Zmínka o úpravě povrchových znaků IS se týká SO 102, který není předmětem zakázky. V předmětném úseku SO 101 se žádné povrchové znaky IS nenachází.

V Brně, dne 13.12.2024



Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek