


REKONSTRUKCE PODLAHY V DÍLNÁCH CESTMISTROVSTVÍ VESELÍ NAD MORAVOU

D.1.4.2-03 KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ

 TYPRO projekční a inženýrská činnost	TYPRO 2010 s.r.o. tř. Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Moravou projekční a inženýrská činnost IČ 291 94 741, DIČ CZ29194741 e-mail: info@typro.cz
OBJEDNATEL	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.2 Elektroinstalace
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE PODLAHY V DÍLNÁCH CESTMISTROVSTVÍ VESELÍ NAD MORAVOU
MÍSTO	k. ú. Veselí-Předměstí; 780731, parc. č. st. 2524
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro stavební povolení
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	04/2024

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
stávající rozváděč						
V1	5x2,5	CYKY-J	WLV1	stávající rozváděč	vývod 400V dvousloupový zvedák m.č.101 dílna	kabel bude zapojen ve stávajícím rozváděči na novém proudovém chrániči s nadproudovou ochranou mRB6-16/3N/C/003-A
Z1	5x2,5	CYKY-J	WLZ1	stávající rozváděč	zásuvky 400V/16A/5p m.č.101 dílna - montážní jáma	kabel bude zapojen ve stávajícím rozváděči na novém proudovém chrániči s nadproudovou ochranou mRB6-16/3N/C/003-A
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2	stávající rozváděč	zásuvky 230V/16A/3p m.č.101 dílna - montážní jáma	kabel bude zapojen ve stávajícím rozváděči na novém proudovém chrániči s nadproudovou ochranou PFL6-16/1N/C/003-A
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	stávající rozváděč	osvětlení m.č.101 dílna - montážní jáma	kabel bude zapojen ve stávajícím rozváděči na novém proudovém chrániči s nadproudovou ochranou PFL6-10/1N/C/003-A
PE1	6	H07V-U	WS1	stávající rozvod doplňkového pospojování	doplňkové pospojování m.č.101 dílna dvousloupový zvedák	
PE2	6	H07V-U	WS2	stávající rozvod doplňkového pospojování	doplňkové pospojování m.č.101 ocelová konstrukce montážní jámy	
PE3	6	H07V-U	WS3	stávající rozvod doplňkového pospojování	doplňkové pospojování m.č.101 ocelová konstrukce montážní jámy	