

Zadavatel:
Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice
IČO: 62073087

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Snížení energetické náročnosti budovy „A“ SPŠ Jedovnice – stavba“
(dále jen „**zadávací řízení**“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 13. 12. 2024

I.

Žádost č. 2 ze dne 10. 12. 2024

„Dobrý den,

v rámci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy "A" SPŠ Jedovnice – stavba" Vás žádáme o doplnění zadávací dokumentace. Ve VV FVE elektroinstalace jsou položky:

47 - 650611111R00 – Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmou střechu, montáž k nosné konstr. střechy – kus - 4,00000

48 - 650611111R00 – Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmou střechu, montáž k nosné konstr. střechy – kus - 56,00000

49 - 650612131R00 – Montáž fotovoltaických panelů na šikmou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp – kus - 112,00000

50 - 650612433R00 – Montáž fotovoltaických panelů na pozemek, flexibilní panely o výkonu přes 300 Wp – kus - 60,00000

V PD i TZ jsou popsány pouze 112 ks panelů na střechu.

Co jsou položky 47,48,50? V případě montáže panelů na pozemek chybí PD základů a nosné konstrukce.

Chybí položka na nosné konstrukce panelů na střechu.“

Žádost č. 3 ze dne 13. 12. 2024

„Dobrý den,

v rámci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy "A" SPŠ Jedovnice – stavba" Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

V technické zprávě je uvedeno:

- Při výpadku napětí střídač zajistí dodávku v ostrovním provozu z baterií při odpojení od sítě, čímž zabrání nepovolenému přetoku do sítě. Nicméně bateriové úložiště nikde dál v dokumentaci, ani schématech není zmiňováno, a v JPS je navíc uvedeno: VÝROBNA NEUMÍ PRACOVAT V OSTROVNÍM PROVOZU.

Předpokládáme tedy, že s bateriovým úložištěm a tím pádem ani s hybridním střídačem se nepočítá.

- panely jsou vybaveny funkcí optimalizace, vzdáleného monitoringu jednotlivých panelů a funkcí bezpečného vypnutí napětí panelu (do úrovně panelu). Ve schématech jsou, ale uvedeny odpojovače.

Na této instalaci nedává instalace optimizérů na jednotlivé panely příliš smysl, protože nedochází k zastínění. Navíc v dalších přílohách/schématech jsou již uvedeny odpojovače, vždy jeden na dva panely. Trvá tedy zadavatel na optimizérech na jednotlivých panelech, nebo mu jde v principu o bezpečnostní prvek zajišťující bezpečné odpojení a tím pádem lze použít systémové odpojovače, které sdružují dva panely na jeden odpojovač? Ze schémat to vyplývá. Tyto však umí pouze bezpečnostní odpojení, nikoliv monitoring a optimalizaci na úrovni panelu.

Je nějaký limitující rozměr pro FV panely? Rozměr panelu je zmíněn pouze v příloze 8_Princip zapojení a to 2094 x 1038 x 35. Toto je však pro požadovaný výkon 550Wp velice specifický rozměr. Většina panelů na trhu (tohoto výkonu) se pohybuje okolo 2278x1134x35 a více.

Je nějaký požadavek na konkrétní účinnost panelu? (například kvůli podmínce v dotačním programu atd.)

Předpokládám, že instalace LPS jde mimo FVE. Je to tak?

Předem děkujeme za objasnění.“

II.

Zadavatel se podrobně seznamuje s přijatými žádostmi uvedenými v bodě I. tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3. Vzhledem k rozsahu požadovaných žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace bude kompletní odpověď zveřejněna v nejbližších dnech.

S ohledem na neuveřejnění odpovědí zadavatele na žádosti uvedené v předchozí větě zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 7. 1. 2025 Hodina: 10:00

V Brně dne 13. 12. 2024

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka