

Zadavatel:
Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice
IČO: 62073087

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Snížení energetické náročnosti budovy „A“ SPŠ Jedovnice – stavba“
(dále jen „**zadávací řízení**“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 18. 12. 2024

I.

Žádost č. 4 ze dne 17. 12. 2024

„V zadávací dokumentaci, konkrétně v bodě 6.4. b) týkajícím se technické kvalifikace, je uveden požadavek na odbornou kvalifikaci fyzických osob odpovědných za poskytování stavebních prací, tedy stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího. Tento požadavek zahrnuje doložení zkušeností s řízením minimálně 2 dokončených stavebních prací v hodnotě nejméně 10 mil. Kč bez DPH za stavbu u stavbyvedoucího a v hodnotě nejméně 5 mil. Kč bez DPH za stavbu u zástupce stavbyvedoucího, a to včetně požadavku na dobu realizace. Prosíme o upřesnění, v jakém časovém období měly být stavby realizovány. Předem děkujeme za odpověď.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 4

Zadavatel na základě výše uvedené žádosti zjistil, že písarským pochybením nebyla uvedena doba realizace referenčních zakázek u stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího. Zadavatel upravil článek 6.4.

Požadavek uvedený v čl. 6.4. písm. b) bodě 1. (ii) zadávací dokumentace správně zní následovně:

*„Odbornou kvalifikaci, tj. zkušenosti s řízením stavebních prací na pozici stavbyvedoucího na stavbě při realizaci minimálně 2 dokončených stavebních prací, v hodnotě **nejméně 10 mil. Kč bez DPH/stavba**, a to včetně požadavku na dobu realizace **dle čl. 6.4. písm. a)** (nemusí se však jednat o identické referenční zakázky, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci);“*

Požadavek uvedený v čl. 6.4. písm. b) bodě 2. (ii) zadávací dokumentace správně zní následovně:

*„Odbornou kvalifikaci, tj. zkušenosti s řízením stavebních prací na pozici stavbyvedoucího na stavbě při realizaci minimálně 2 dokončených stavebních prací, v hodnotě **nejméně 5 mil. Kč bez DPH/stavba**, a to včetně požadavku na dobu realizace **dle čl. 6.4. písm. a)** (nemusí se však jednat o identické referenční zakázky, prostřednictvím které prokazuje účastník kvalifikaci);“*

Zadavatel proto opravil znění zadávací dokumentace.

II.

Aktualizovaná a opravená zadávací dokumentace je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. Dodavatelé jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet z takto upravené zadávací dokumentace.

S ohledem na opravu a doplnění zadávací dokumentace v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 17. 1. 2025 Hodina: 10:00

Všechna ostatní (touto změnou nedotčená) ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení zůstávají zachována.

Přílohy:

Zadávací dokumentace ze dne 18. 12. 2024

V Brně dne 18. 12. 2024

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

v.z. CEJIZA, s.r.o.

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka

(podepsáno elektronicky)