

Zadavatel:
Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice
IČO: 62073087

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Snížení energetické náročnosti budovy „A“ SPŠ Jedovnice – stavba“
(dále jen „**zadávací řízení**“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust. § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 30. 12. 2024

I.

Žádost č. 2 ze dne 10. 12. 2024

„v rámci veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy "A" SPŠ Jedovnice – stavba" Vás žádáme o doplnění zadávací dokumentace. Ve VV FVE elektroinstalace jsou položky:

47 - 650611111R00 – Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmou střechu, montáž k nosné konstr. střechy – kus - 4,00000

48 - 650611111R00 – Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na šikmou střechu, montáž k nosné konstr. střechy – kus - 56,00000

49 - 650612131R00 – Montáž fotovoltaických panelů na šikmou střechu, krystalické panely o výkonu přes 300 Wp – kus - 112,00000

50 - 650612433R00 – Montáž fotovoltaických panelů na pozemek, flexibilní panely o výkonu přes 300 Wp – kus - 60,00000

V PD i TZ jsou popsány pouze 112 ks panelů na střeche.

Co jsou položky 47,48,50? V případě montáže panelů na pozemek chybí PD základů a nosné konstrukce.

Chybí položka na nosné konstrukce panelů na střeche.“

Odpověď zadavatele na Žádost č. 2

Zadavatel k žádosti dodavatele uvádí, že jak vyplývá z projektové dokumentace, požaduje výlučně montáž panelů na střeche. Ve stávající Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 9. 12. 2024 (dále jen „**Příloha č. 2**“) u výše uvedených položek č. 47 až 49 ve výkazu výměr FVE elektroinstalace původně předpokládal dodávku materiálu i montáž, zatímco původní položka č. 50 nebyla zamýšlená vůbec.

Zadavatel opravuje výkaz výměr FVE elektroinstalace v Příloze č. 2, tak aby soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídal projektové dokumentaci a odstranil původní položku č. 50 následujícím způsobem:

47 – Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů východ-západ na rovnou střeche, 1+1 panel montáž k nosné konstr. Se zátěží. střechy vč. Dodávky, 2 ks;

48 – Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů východ-západ na rovnou střeche, 2+2 panely montáž k nosné konstr. Se zátěží, střechy vč. Dodávky, 27 ks;

49 – Montáž fotovoltaických panelů na rovnou střeche, V-Z krystalické panely o výkonu 550 Wp vč. Dodávky, 112 ks;

Zadavatel zároveň opravil znění u položek nově označených jako:

50 – Montáž síťového střídače napětí DC/AC, fotovoltaických systémů třífázového 60000 W, vč. Dodávky, 1 ks;

52 – Montáž optimizera 1400 Wp, dva panely vč dodávky, 56 ks.

Zadavatel zároveň **upozorňuje dodavatele**, že při zpracování odpovědi na Žádost č. 2 a opravě Přílohy č. 2 došlo převodem mezi rozdílnými rozpočtářskými systémy zároveň k přečíslování položek v rámci dílčího výkazu výměr FVE elektroinstalace oproti původní Příloze č. 2. Tímto však není dotčen předmět plnění, který vyplývá z projektové dokumentace a zůstává tak stejný.

II.

S ohledem na odpovědi zadavatele na žádost č. 2 v bodě I. tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel poskytuje novou Přílohu č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé při přípravě nabídky akceptovali soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutý v důsledku tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k tomu, že zadavatel Vysvětlením zadávací dokumentace č. 4 prodloužil lhůtu pro podání nabídek na celou svou původní délku, v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek nemění.

Všechna ostatní (touto změnou nedotčená) ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 30. 12. 2024

V Brně dne 30. 12. 2024

**Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
v.z. CEJIZA, s.r.o.**

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)