

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
PODOLÍ, PŘÍPOJKA NN

Dotaz č.1

ve Vašem rozpočtu jsou nejasnosti oproti projektové dokumentaci. Konkrétně - u výkopu 50x110 není položka zához; v koordinační situaci je pojezdový povrch z asfaltu, ale v rozpočtu je položka bourání betonu; v rozpočtu není možnost uvedení zapravení povrchů asfalt/beton; v PD je uvedena skříň ER 112 a v rozpočtu máte ER 212. Tyto rozdíly mohou mít zásadní vliv na cenu. Píšeme pouze výčet nejvýznamnějších odchylek. Odchylek je sice více, ale kromě výše uvedených tvoří již zanedbatelný rozdíl v rozpočtu. Prosím tedy o vysvětlení, doplnění, případně úpravu rozpočtu.

Odpověď č.1:

Zadavatel doplňuje rozpočet:

- Doplněno zához k výkopu 50x110
- Opraveno řezání asfaltu místo betonu
- Doplněno zapravení povrchů asfalt/beton s tím související i poplatky za skládku a odvozy
- Opraven název ER 112.
- Upraveny výkopy a záhozy v třídě zeminy 3

Z tohoto důvodu zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá nový výkaz výměr.

V Brně, dne 13.01.2025


Mgr. Tomáš Pazdera
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Příloha: výkaz výměr po DI z 13.1.2025