

## **Vysvětlení/ změna č. 2 zadávací dokumentace**

v rámci veřejné zakázky na služby č. Z2024-026432 s názvem „REALIZACE PROJEKTU ÚSPOR METODOU EPC V AREÁLU NEMOCNICE VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE“ zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Název zadavatele:</b> | <b>Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace</b> |
| Sídlo zadavatele:        | Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov     |
| IČO:                     | 00839205                                        |
| Způsob zadání:           | jednací řízení s uveřejněním                    |
| Evidenční číslo ve VVZ:  | Z2024-026432                                    |

|                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoby poradce: | Ing. Petr Turecký<br>ENVIROS, s.r.o.<br>Dykova 53/10, 101 00 Praha 10<br>+420 720 955 668<br><a href="mailto:petr.turecky@enviros.cz">petr.turecky@enviros.cz</a> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ing. Radim Kohoutek<br>DS Energy Consulting s.r.o.<br>Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1<br>+420 602 538 228<br><a href="mailto:kohoutek@dsec.cz">kohoutek@dsec.cz</a> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Název veřejné zakázky:**

„REALIZACE PROJEKTU ÚSPOR METODOU EPC V AREÁLU NEMOCNICE VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle ustanovení § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Odpovědi na níže položené dotazy účastníka ZŘ jsou **červeným písmem** v textu a uvedeny slovem „**Odpověď:**“.

### **Dotazy/ požadavky účastníka zadávacího řízení:**

1. Je měřeno/evidováno množství doplňovací vody pro parní kotle, případně napájecí vody apod.? Pokud ano, žádáme o poskytnutí těchto údajů.

**Odpověď:** Měření vody pro objekt kotelny je instalováno ale není pravidelně odečítáno. Měření vody je společné pro parní a teplovodní kotle. Na základě dlouhodobého měření se pohybuje množství spotřeby vody mezi 30 – 35 m<sup>3</sup> za měsíc za celý objekt kotelny. Bližší údaje není zadavatel schopen poskytnout.

2. Ve studii FVE je navržen instalovaný příkon 545,4 kWp, smlouva o připojení pro FVE přepokládá až 650 kWp. Požaduje zadavatel dodržení některé z těchto hodnot, nebo ponechává na uchazeči návrh výkonu FVE?

Odpověď: Zadavatel nepožaduje dodržení některé z uvedených hodnot, avšak předpokládá, že navržené technické řešení bude oscilovat kolem 550 kWp. Návrh řešení je na účastníkovi zadávacího řízení na výběr poskytovatele energetických služeb. V souvislosti s plánovaným rozšířením nemocnice o objekt urgentního příjmu a plánovaného projektu centrálního chlazení (informace poskytnuty v rámci vysvětlení ZD č.1) zadavatel požaduje, aby technické řešení instalace FVE umožňovalo v budoucnu bezproblémové rozšíření instalace o další FVE panely.

Zadavatel doplňuje informaci, že projekt centrálního chlazení je zaměřen na rozšíření chlazení, tedy instalaci nových zdrojů chladu pro lůžkovou část. Stávající systém chlazení není tímto projektem (plán rozšíření chlazení) dotčen.

3. Žádáme o informaci, jaká je soudobost provozu parních spotřebičů v kuchyni.

Odpověď: Parní spotřebiče v kuchyni jsou provozovány v době od 05 hod do 14 hod po celý týden (včetně soboty a neděle).

4. Žádáme o poskytnutí PD profese elektro v prádelně.

Odpověď: Zadavatel tímto umožňuje dodatečnou prohlídku místa plnění, a to především elektroinstalace v objektu prádelny. Dodatečná prohlídka je plánována na den 14.10.2024 od 9 hod. Sraz účastníků bude u vrátnice Nemocnice Vyškov.

Po ukončení dodatečné prohlídky objektu prádelny se zadavatel společně s účastníky přemístí do zasedací místnosti administrativní budovy, kde bude poskytnuta k nahlédnutí a pořízení fotografií dostupná projektová dokumentace objektu prádelny. V případě zájmu účastníků umožní zadavatel dodatečnou prohlídku dalších objektů/ míst v areálu zadavatele.

Zadavatel požaduje potvrzení účasti do 10.10. do 12 hod s uvedeným jmenným seznamem osob. Dále zadavatel požaduje v rámci potvrzení účasti na dodatečné prohlídce místa plnění uvést, zda mají účastníci zájem o prohlídku dalších objektů/ míst a pokud ano, jakých, aby zadavatel zajistil odborný doprovod.

Z důvodu výše uvedených a na základě rozsahu doplňovaných informací zadavatel stanovil nový konec lhůty pro podání předběžných nabídek a to 21.10.2024 do 12 hod.

Ve Vyškově dne 07.10.2024

Za zadavatele

ENVIROS, s.r.o. a DS Energy Consulting s.r.o.