

Vysvětlení/ změna č. 4 zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na služby č. Z2024-026432 s názvem „REALIZACE PROJEKTU ÚSPOR METODOU EPC V AREÁLU NEMOCNICE VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE“ zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
IČO:	00839205
Způsob zadání:	jednací řízení s uveřejněním
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-026432

Kontaktní osoby poradce:	Ing. Petr Turecký ENVIROS, s.r.o. Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 +420 720 955 668 petr.turecky@enviros.cz
--------------------------	---

	Ing. Radim Kohoutek DS Energy Consulting s.r.o. Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 +420 602 538 228 kohoutek@dsec.cz
--	---

Název veřejné zakázky:

„REALIZACE PROJEKTU ÚSPOR METODOU EPC V AREÁLU NEMOCNICE VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle ustanovení § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Odpovědi na níže položené dotazy účastníka ZŘ jsou **červeným písmem** v textu a uvedeny slovem „**Odpověď:**“.

Dotazy/ požadavky účastníka zadávacího řízení:

1. V předložených podkladech je pouze soubor „Pasportizace budova L“, má Zadavatel k dispozici projektovou studii, na kterou se odkazuje v ZD?

Odpověď: Zadavatel tímto opravuje konstatování ve znění zadávací dokumentace, kdy pro objekt F (jídelsna, kuchyně, prádelna) je poskytnuta projektová studie, která je součástí dokumentu *5_ZD_NemVy_Technicke_podklady_cast_34.zip* ve složce *Y_Projektová_studie*. Pro objekt J, K a L je poskytnuta pasportizace, která je součástí dokumentu *5_ZD_NemVy_Technicke_podklady_cast_23.zip* ve složce *K_Pasportizace budova L* a ve složce *L_Pasportizace J a K*.

2. Je uvažováno s navýšením sjednaného elektrického příkonu v odběrném místě vzhledem k výstavbě nového urgentního příjmu, případně vzhledem k modernizaci zařízení v prádelně? Je známý přibližný termín této změny?

Odpověď: V současné době má zadavatel nastavenou roční rezervovanou kapacitu (RRK) na úrovni 650 kW. V souvislosti s výstavbou nového urgentního příjmu není uvažováno s navýšením RRK. Skutečnost, která by mohla vést k navýšení RRK v souvislosti s případnou modernizací zařízení v prádelně, bude nutné prodiskutovat v rámci jednání s účastníky nad podanými předběžnými nabídkami. Zadavatel v tuto chvíli nezná konkrétní navrhované technické řešení, a proto ani nemůže zareagovat na možnost potřeby navýšení RRK, avšak této diskusi je otevřen.

Ve Vyškově dne 17.10.2024

Za zadavatele

ENVIROS, s.r.o. a DS Energy Consulting s.r.o.