

Vysvětlení/ změna č. 5 zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na služby č. Z2024-026432 s názvem „REALIZACE PROJEKTU ÚSPOR METODOU EPC V AREÁLU NEMOCNICE VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE“ zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Název zadavatele:	Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
IČO:	00839205
Způsob zadání:	jednací řízení s uveřejněním
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-026432

Kontaktní osoby poradce:	Ing. Petr Turecký ENVIROS, s.r.o. Dykova 53/10, 101 00 Praha 10 +420 720 955 668 petr.turecky@enviros.cz
--------------------------	---

	Ing. Radim Kohoutek DS Energy Consulting s.r.o. Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1 +420 602 538 228 kohoutek@dsec.cz
--	---

Název veřejné zakázky:

„REALIZACE PROJEKTU ÚSPOR METODOU EPC V AREÁLU NEMOCNICE VYŠKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE“ zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle ustanovení § 60 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Odpovědi na níže položené dotazy účastníka ZŘ jsou **červeným písmem** v textu a uvedeny slovem „Odpověď“.

Dotazy/ požadavky účastníka zadávacího řízení:

1. Je možnost navýšení rezervovaného příkonu elektřiny o cca 100-150 kW s ohledem na možnou změnu technologie prádely z parní na elektrickou?

Odpověď: Ano, je možné navýšení rezervovaného příkonu elektřiny o cca 100 – 150 kW. Zadavatel uvedené již prověřoval viz. dokument, který je součástí vysvětlení ZD č.5 s označením SoP_9002361004_JM_090_241217_navrh.pdf. Zadavatel dále doplňuje, že k podpisu SoP (dokument SoP_9002361004_JM_090_241217_navrh.pdf) nedošlo.

2. V dokumentu "ZD_NemVy_Dodatek c. 1_220125_podep.pdf" je na str. 4 uvedena hodnota spotřeby zemního plynu 6 177 MWh, v dokumentu 4_ZD_Tabulka_TE_udaju_20_01_2025.xlsx je

uvedena u zemního plynu hodnota 6 144 MWh. Prosíme o prověření, která z hodnot platí a dále o uvedení, zda jsou tyto hodnoty uvedeny ve spalném teple či ve výhřevnosti.

Odpověď: Zadavatel tímto opravuje hodnotu spotřeby zemního plynu, která je uvedena v dodatku ZD č.1 chybně. V tabulce TE údajů (4_ZD_Tabulka_TE_udaju_20_01_2025.xlsx) je tato hodnota uvedena správně tj.

spotřeba elektrické energie	1 189 MWh
spotřeba zemního plynu	6 144 MWh (hodnota uvedena ve výhřevnosti)
Celkem	7 333 MWh

Ve Vyškově dne: 03.02.2025

Za zadavatele

ENVIROS, s.r.o. a DS Energy Consulting s.r.o.