



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



KUJMXOQ80GNX

Profil zadavatele

Č. j.: JMK 18537/2025
Sp. zn.: S – JMK 174313/2024 OKŘ
Vyřizuje: Gánovský
Telefon: 541 658 910
Počet stran: 1
Počet příloh/stran: 0/0
Datum: 03.02.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výměna chladicího systému v části budovy KrÚ JMK na adrese Žerotínovo náměstí 3, Brno“

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: **Výměna chladicího systému v části budovy KrÚ JMK na adrese Žerotínovo náměstí 3, Brno**

Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 31.01.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. I/1:

Vzhledem ke komplikovanému přístupu k venkovním jednotkám vznášíme dotaz, zda by bylo možné vybourat okno (ve velikosti potřebné pro průchod jednotky) v chodbě hned vedle umístění venkovních jednotek.

Odpověď na dotaz č. I/1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla zadavateli doručena včas a podle §54 odst. 5 a § 98 odst. 3 ZZVZ zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout.

Nicméně, zadavatel k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí, že souhlasí s vybouráním kovového rámu okna s tím, že **nebude dotčena vnější zdobná fasáda** historického objektu. Po ukončení prací bude okno **zhotovitelem osazeno a zapraveno do původního stavu**. V **případě poškození** rámu či skel, bude provedena **oprava na náklady zhotovitele**.

Zadavatel uvádí, že se jedná o původní repasované kovové okno se členěním z ocelových profilů. Ze strany interiéru je dvoukřídlé okno s otevíravými křídly, ze strany exteriéru je fixní zasklení se středovými otevíravými křídly o ploše cca 1/3 plochy. Velikost ocelového rámu oken je přibližně 1050 x 1630 mm.

IČ	DIČ	Telefon	DS	E-mail	Internet
708 88 337	CZ70888337	541 651 111	x2pbqzq	posta@jmk.cz	www.jmk.cz

Lhůta pro podání nabídek je zachována, jelikož nedošlo ke změně zadávacích podmínek, a končí dne 06.02.2025 v 10:00 hodin.

Mgr. Martin Koníček
vedoucí odboru kancelář ředitele