

VYŘIZUJE: Mgr. Lucie Popp
TEL./FAX: 515 215 238
E-MAIL: lucie.popp@nemzn.cz

Ve Znojmě dne 13. 11. 2024

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, IČO: 00209805, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Servis VZT a chlazení - 2025** (dále jen „veřejná zakázka“) obdržel dne 11. 2. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel proto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) odpovídá na následující dotaz účastníka:

1) Prosíme o přesné upřesnění počtu kapes u požadovaných filtrů

2) Dotazy týkající se HEPA filtrů:

- a) průtok jednotlivých filtrů v m³/hod a tlakovou ztátu v Pa
- b) požadovaný typ rámu (např. MDF, hliník, atd.)
- c) typ těsnění případné umístění (vstupní, výstupní strana anebo na obou stranách)
- d) zda požaduje zadavatel VŘ krycí mřížku (vstupní anebo výstupní strana či na obou stranách)

3) Dotazy týkající se rámečkových filtrů:

- a) požadovaný typ rámu (např. plast, karton, atd.)
- b) typ těsnění případné umístění (vstupní, výstupní strana anebo na obou stranách)

Zadavatel s ohledem na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vysvětluje **zadávací dokumentaci** k veřejné zakázce následovně:

ad 1) U každého požadovaného filtru je různý počet kapes a to podle velikosti filtru. Není v kapacitách zadavatele specifikovat každý jednotlivý filtr.

ad 2) Dodávka HEPA filtrů není součástí veřejné zakázky.

ad 3) Rámy a těsnění jsou u jednotlivých filtrů různé. Není v kapacitách zadavatele specifikovat každý jednotlivý filtr.

Závěrem zadavatel sděluje, že v souladu s ust. § 98 rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o dva pracovní dny, tj. do 20. 2. 2025, 23:59 hod.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS
ředitel
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace