

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

ing. arch. Karel Spáčil

Podlesí 949/2

62400 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
10.08.2022
e- mail 10. 8. 22Naše značka:
066220034Vyřizuje:
Ing. Pavel Žák CSc.dne:
11.08.2022**Věc: MŠ, ZŠ, a PŠ Ibsenova Brno - přístavba pro MŠ****Stanovisko k projektové dokumentaci pro přístavbu školky ke stávající škole - samostatný objekt - novostavba**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Brno - Ibsenova
Stavebník: Jihomoravský kraj
Projektant: ing. arch. Karel Spáčil, Podlesí 949/2, Brno
Č. zakázky: neuvedeno

Datum: 7/2022

Předmětem předložené dokumentace je přístavba pro speciální mateřskou školu pro děti s autismem, mentálním postižením, a s více vadami. Třídy jsou vybaveny speciálními hračkami, kompezačními pomůckami. Kapacita 20 dětí, 17 zaměstnanců. Objekt je řešen bezbariérově s předpokladem pohybu dítěte na vozíku s asistentem. Navržena nově 4 parkovací místa - jedno místo bezbariérové s podélným parkováním a výstupem na chodník s možností při obsazení využít dalšího místa školy - určena pro dovoz žáků. Objekt je vybaven výtahem v bezbariérovém provedení. Hygienická zařízení - WC a další řešena v úpravě pro speciální určení - zvýšená potřeba výpomoci. Jedná se o přenesení provozu ze stávající lokality s využitím zkušeností personálu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností, § 6/c - školy, předškolní a školská zařízení + /h - stavby pro zdravotnictví a sociální služby.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

- vstup do objektu musí být 1250 mm s křídlem 900 mm viz příl. 3/1.1.3 - 1.1.4 a vyhl. 268/2009 - přeprava předmětů rozměru 1950x1950x900mm

Závěr: Předložená projektová dokumentace pro změnu stavby má předpoklady vyhovět bezbariérovému užívání stavby, bude-li dpracována podle uvedené připomínky. Při realizaci stavby je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010). Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY DELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT

Ing. Pavel Žák, CSc., odborný konzultantAdr. střediska: Malinovského náměstí 624/3, 602 00 Brno
+420 606 134 790, zak@biotes.com