



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
2.01	ATRIUM	42,92
2.02	SBOROVNA	13,69
2.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,74
2.04	KUCHYŇKA	9,23
2.05	SENZOMOTORICKÁ MÍSTNOST - SNOEZELEN	31,88
2.06	PRACOVNA SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA	11,10
2.07	PRACOVNA SPECIÁLNÍHO PSYCHOLOGA	11,10
2.08	PRACOVNA PSYCHOLOGA	11,10
2.09	PRACOVNA LOGOPEDA	19,02
2.10	SKLAD REHABILITAČNÍCH POMŮCEK	6,50
2.11	REHABILITAČNÍ MÍSTNOST	20,41
2.12	PŘEDSÍŇKA WC - ŽENY	1,97
2.13	PISOÁR	1,51
2.14	KABINA WC - MUŽI	1,44
2.15	PŘEDSÍŇKA WC - MUŽI	1,83
2.16	KABINA WC - ŽENY	1,51
2.17	DĚTSKÉ WC	2,70
2.18	ŠATNA PERSONÁLU - MUŽI	3,28
2.19	PŘEDSÍŇ WC A SPRCHA PERSONÁLU - MUŽI	4,66
2.20	KABINA WC PERSONÁLU - MUŽI	1,05
2.21	BEZBARIÉROVÉ WC	4,00
2.22	ŠATNA PERSONÁLU - ŽENY	4,61
2.23	PŘEDSÍŇ WC A SPRCHA PERSONÁLU - ŽENY	3,88
2.24	KABINA WC PERSONÁLU - ŽENY	1,20

LEGENDA



POZNÁMKA:
VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY 110cm NAD PODLAHOU SVÝM SPODNÍM OKRAJEM, A 15cm STŘEDEM OD OKRAJE ZÁRUBNĚ. V MÍSTNOSTI S OBKLADY DO STŘEDU OBKLADAČKY. VÍCE VYPÍNAČŮ, SOUSTŘEDĚNÝCH NA JEDNOM MÍSTĚ, BUDE INSTALOVÁNO DO DVOU NEBO VÍCENÁSOBNĚHO RÁMEČKU VEDLE SEBE 110cm NAD PODLAHOU SPODNÍM OKRAJEM. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A PŘEDEVŠÍM STROPNÍCH A NÁSTĚNNÝCH SVĚTELNÝCH VÝVODŮ JE NUTNO OSOUDUHLASIT S INVESTOREM NEBO ARCHITEKTEM. V SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ, V KUCHYNI A V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENO OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ.

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3N+PE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PROUDOVÝM OCHRÁŇČEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:
IZOLACÍ, KRYTÍM

0,000 = 292,900 (B.p.v.)

VEDOUČÍ PROJEKTU Ing. arch. K. Spáčil	ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. K. Spáčil	PROJEKTANT Ing. Karel Rychlý	Ing. arch. Karel Spáčil ČKA 03 334 Prolet 1452 624 00 Brno tel. 605 588 298	
INVESTOR Jihomoravský kraj	MÍSTO STAVBY Brno-Lesná, Ibsenova 1	FORMÁT 8x A4	DATUM 7/2024	
ČÁST PD: D.SO 03-1.6 Elektroinstalace	STAVBA MŠ, ZŠ A PŠ IBSENOVA BRNO - PŘÍSTAVBA PRO MŠ	ÚČEL PDPs	MEŘÍTKO 1:50	
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 2.NP - OSVĚTLENÍ	Č. VÝKRESU D.SO 03-1.6.08			