

Název akce:


Urgentní příjem - příprava

Číslo zakázky:

2212

Název projektu:

D.1.4.9 Měření a regulace

<i>Investor</i>	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav	
<i>Místo zakázky</i>	Břeclav	
<i>Stupeň projektu</i>	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby	
<i>HIP</i>	Ing. Kundera Vladimír	
<i>Projektant</i>	Ing. Hruška Josef	

003 – SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Název: **Urgentní příjem – příprava**Objekt: **003 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky: **2212**

Soupis adres datových bodů podstanice v RVZT-D1

I/O MODUL	POPIS FUNKCE
	<u>Regulátor 1.1</u>
AI01	TEPLOTA VENKOVNÍ SEVER
AI02	TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPERÁTOREM VZT 1
AI03	TEPLOTA VRATNÉ VODY Z OHŘEVU VZT 1
AI04	TEPLOTA VZDUCHU ZA REKUPERÁTOREM VZT 2
AI05	TEPLOTA VRATNÉ VODY Z OHŘEVU VZT 2
AI06	TEPLOTA PROSTORU TECH. MÍSTNOSTI SLP
AI07	REZERVA
AI08	REZERVA
AI09	TEPLOTA VÝSTUPNÍHO VZDUCHU VZT 1
AI10	VLHKOST VÝSTUPNÍHO VZDUCHU VZT 1
AI11	TEPLOTA ODTAHOVÉHO VZDUCHU VZT 1
AI12	VLHKOST ODTAHOVÉHO VZDUCHU VZT 1
AI13	DIF. TLAK VE VÝSTUPNÍM POTRUBÍ VZT1
AI14	DIF. TLAK V ODTAHOVÉM POTRUBÍ VZT1
AI15	DIF. TLAK VE VÝSTUPNÍM POTRUBÍ VZT2
AI16	DIF. TLAK V ODTAHOVÉM POTRUBÍ VZT2
AO01	REGULACE OTÁČEK FM VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1
AO02	REGULACE OTÁČEK FM VENTILÁTOR ODTAH VZT 1
AO03	POHON KLAPKA OBTOKU REKUPERÁTORU VZT 1
AO04	POHON REGULAČNÍ VENTIL OHŘEV VZT 1
AO05	REGULACE VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 1
AO06	REGULACE VÝKONU KJ PRO VZT 1
AO07	REGULACE OTÁČEK FM VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 2
AO08	REGULACE OTÁČEK FM VENTILÁTOR ODTAH VZT 2
DI01	PORUCHA FM VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1
DI02	PORUCHA FM VENTILÁTOR ODTAH VZT 1
DI03	PROTIMRAZOVÁ OCHRANA OHŘEVU VZT 1
DI04	ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 1
DI05	ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 1
DI06	ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 1
DI07	PORUCHA KJ PRO VZT 1
DI08	PORUCHA VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 1
DI09	CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 1
DI10	PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VZT 1 – VÝSTUP

Název: **Urgentní příjem – příprava**Objekt: **003 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky: **2212**

DI11	PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VZT 1 – ODTAH
DI12	PORUCHA FM VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 2
DI13	PORUCHA FM VENTILÁTOR ODTAH VZT 2
DI14	PROTIMRAZOVÁ OCHRANA OHŘEVU VZT 2
DI15	ZANESENÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU VZT 2
DI16	ZANESENÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU VZT 2
DI17	ZANESENÍ ODTAHOVÉHO FILTRU VZT 2
DI18	PORUCHA KJ PRO VZT 2
DI19	PORUCHA VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 2
DI20	CHOD ČERPADLO OHŘEV VZT 2
DI21	PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VZT 2 – VÝSTUP
DI22	PORUCHA PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKA VZT 2 – ODTAH
DI23	PORUCHA Z EPS
DI24	REZERVA
DI25	REZERVA
DI26	REZERVA
DI27	REZERVA
DI28	REZERVA
DI29	REZERVA
DI30	REZERVA
DI31	REZERVA
DI32	KVITACE PORUCHY
DO01	POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 1
DO02	POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 1
DO03	START/STOP FM VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 1
DO04	START/STOP FM VENTILÁTOR ODTAH VZT 1
DO05	START/STOP ČERPADLO OHŘEV VZT 1
DO06	START/STOP KJ PRO VZT 1
DO07	START/STOP VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 1
DO08	POHON VSTUPNÍ KLAPKA VZT 2
DO09	POHON ODTAHOVÁ KLAPKA VZT 2
DO10	START/STOP FM VENTILÁTOR PŘÍVOD VZT 2
DO11	START/STOP FM VENTILÁTOR ODTAH VZT 2
DO12	START/STOP ČERPADLO OHŘEV VZT 2
DO13	START/STOP KJ PRO VZT 2
DO14	START/STOP VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 2
DO15	STOP VZT DO EPS
DO16	POHON RADIÁTOR m.č. 108
DO17	POHON RADIÁTOR m.č. 110
DO18	POHON RADIÁTOR m.č. 111
DO19	POHON RADIÁTOR m.č. 120

Název: **Urgentní příjem – příprava**Objekt: **003 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky: **2212**

DO20	POHON RADIÁTOR m.č. 122
DO21	POHONY RADIÁTORŮ m.č. 123
DO22	POHONY RADIÁTORŮ m.č. 1137a
DO23	POHON RADIÁTOR m.č. 141
DO24	REZERVA
DO25	REZERVA
DO26	REZERVA
DO27	REZERVA
DO28	REZERVA
DO29	REZERVA
DO30	REZERVA
DO31	REZERVA
DO32	PORUCHOVÁ SIGNALIZACE
<u>Kombinovaný modul - 1</u>	
1AI01	TEPLOTA VÝSTUPNÍHO VZDUCHU VZT 2
1AI02	VLHKOST VÝSTUPNÍHO VZDUCHU VZT 2
1AI03	TEPLOTA ODTAHOVÉHO VZDUCHU VZT 2
1AI04	VLHKOST ODTAHOVÉHO VZDUCHU VZT 2
1AI05	REZERVA
1AI06	REZERVA
1AI07	REZERVA
1AI08	REZERVA
1AO01	POHON Klapka obtoku rekuperátoru VZT 2
1AO02	POHON regulační ventil ohřev VZT 2
1AO03	REGULACE VÝKONU VYVÍJEČE PÁRY PRO VZT 2
1AO04	REGULACE VÝKONU KJ PRO VZT 2
1AO05	REZERVA
1AO06	REZERVA
1DI01	REZERVA
1DI02	REZERVA
1DI03	REZERVA
1DI04	REZERVA
1DI05	REZERVA
1DI06	REZERVA
1DI07	REZERVA
1DI08	REZERVA
1DO01	REZERVA
1DO02	REZERVA
1DO03	REZERVA
1DO04	REZERVA
1DO05	REZERVA

Název: **Urgentní příjem – příprava**Objekt: **003 – Seznam datových bodů**Číslo zakázky: **2212**

1DO06	REZERVA
1DO07	REZERVA
1DO08	REZERVA

Soupis adres datových bodů podstanice v RPS-D1

	<u>Kombinovaný modul - 1</u>
1AI01	TEPLOTA PROSTORU DVEŘNÍ CLONY
1AI02	TEPLOTA VÝST. VODY ÚT VĚTEV ÚT
1AI03	REZERVA
1AI04	REZERVA
1AO01	POHON SMĚŠOVACÍ VENTIL ÚT VĚTEV ÚT
1AO02	REZERVA
1DI01	CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT
1DI02	CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV ÚT
1DI03	CHOD ČERPADLO ÚT VĚTEV CLONA
1DI04	REZERVA
1DO01	START/STOP ČERPADLO ÚT VĚTEV VZT
1DO02	START/STOP ČERPADLO ÚT VĚTEV ÚT
1DO03	START/STOP ČERPADLO ÚT VĚTEV CLONA
1DO04	REZERVA
1DO05	REZERVA
1DO06	REZERVA
1DO07	REZERVA