

Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI
101	chodba
102	předsiň chladírny
103	chladárna
104	sklad kuch. odpadu
105	šatna muži
106	umývárna + WC + předsiň WC muži
107	úklidová místnost
108	elektro rozvodna
109	šatna ženy
111	WC + předsiň WC ženy
112	umývárna a sprchy ženy
113	schodiště
114	jídelsna zaměstnanců
115	kancelář
116	strojovna vřzduchotechniky
117	sklad suchých potravin
118	sklad mražených výrobků
119	kuchyně - varna
121	výdejna do várnice
122	příruční sklad
123	sklad čistících prostředků
124	čistá přípravná masa
125	nákladní vřtán - čistý provoz
126	nákladní vřtán - špinavý provoz
127	úpravna hrubé zeleniny
128	schodiště
129	zdvěři
131	předsiň WC a WC




- nové potrubí bude použito ocelové svařované
- nové potrubí bude ukončeno dle skutečné polohy a orientace gastrozařízení na stavbě
- větrání varny bude VZT - dle svazku D.1.4.2 Vzduchotechnika
- veškeré nevyužívané potrubí bude demontováno

POUŽITÉ ZNAČKY

OUP 1.0 objektový uzávěr plynu (kuchyně a prádelna)
OUP 1.1 objektový uzávěr plynu (kuchyně)
OUP 1.2 objektový uzávěr plynu (prádelna)
OUP 2 objektový uzávěr plynu (kotelna)
KK - kulový kohout
Š - šoupě
G - plynoměr

— + — + —	NTL plynovod - nový
— + — + —	NTL plynovod - stávající
× + × + ×	NTL plynovod - rušený



POZICE	PLYNOVÝ SPOTŘEBIČ	KS	SPOTŘEBA
1	plynový kotel Baxi LUNA DUO-TEC MP+ 1.50 - stávající	2	4,90 m ³ /hod
2	průmyslový standl Primus 1 35-140 (26,2 kW) - stávající	1	2,80 m ³ /hod
3	průmyslová sušička prádla Domus S-10 G (5,9 kW) - stávající	1	0,70 m ³ /hod
4	plynové vařidlo, 6 hořáků (36 kW)	1	3,80 m ³ /hod
5	plynová stolička (6 kW)	1	0,70 m ³ /hod
6	plynová stolička (6 kW)	1	0,70 m ³ /hod
	CELKEM	7	18,50 m³/hod

D.1.4.5.-3