



JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



KUJMXOQ8JA96

Profil zadavatele

Č. j.: JMK 31544/2025
Sp. zn.: S - JMK 19757/2025 OKŘ
Vyřizuje: Gánovský
Telefon: 541 658 910
Počet stran: 1
Počet příloh/stran: 0/0
Datum: 26.02.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Podlahářské práce 2025–2026 v budovách Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73 a Údolní 35a, Brno“

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: Podlahářské práce 2025–2026 v budovách Žerotínovo náměstí 1 a 3, Cejl 73 a Údolní 35a, Brno

Zadavatel poskytuje na žádost dodavatele doručitou dne 25.02.2025 následující vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce:

Dotaz č. III/3:

Dobrý den,
v Příloze číslo 1 v položce 4. zakázky není uvedeno, jaká je požadována minimální zátěžová třída PVC a jaká je požadována minimální tloušťka nášlapné vrstvy u PVC. Prosím tedy o sdělení.

Odpověď na dotaz č. III/3:

Zadavatel k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí, že **požaduje PVC s minimální tloušťkou 2,5 mm (z toho vyplývá, že se musí jednat o heterogenní materiál), se zátěžovou třídou vhodnou pro kancelářský provoz (z toho vyplývá minimální tloušťka nášlapné vrstvy 0,55 mm).**

Lhůta pro podání nabídek je zachována, jelikož nedošlo ke změně zadávacích podmínek, a končí dne **05.03.2025 v 10:00 hodin.**

S pozdravem,

Mgr. Martin Koníček
vedoucí odboru kancelář ředitele