

V Boskovicích dne 11. května 2015

Věc: Zadávací řízení „Rekonstrukce oplocení“ – dodatečné informace

Zadavatel obdržel dotaz v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané pod názvem „**Rekonstrukce oplocení**“, zadavatel na tento dotaz odpovídá:

Dotaz:

Prosím o specifikaci pletiva na akci „Oprava oplocení ZŠ, MŠ, Prš Štedánikova 2, Boskovice“ – upřesněte velikost ok, případně typ pletiva, drátu. Lze použít žebérkové pletivo?

Odpověď:

Lze použít žebérkové pletivo v rámech. Velikost ok pletiva je stanovena na 50x50, tloušťka drátu 2,8 mm, pozinkované a opatřené nátěrem v zelené barvě. Odstín bude upřesněn investorem v rámci realizace díla.

.....

Mgr. Martin Budiš

za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností