

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
III/37913 DRÁSOV - VŠECHOVICE – UNÍN

Zadavatel obdržel dne 07.03.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č.1:

Ostatní náklady, pol. č. 6 – v popisu položky jsou uvedena čísla v Kč u jednotlivých objektů komunikace. Co tato čísla znamenají? Jde o preliminář? Pokud ano, jaký je rozsah zajištění DIO?

Odpověď č.1:

Údaje v Kč byly ze SP odstraněny.

Dotaz č.2:

SO 101 pol. č. 22, SO 102 pol. č. 21 – výpočet množství je v m³ nikoli v m². Dle PD je uvažovaná tl. zlepšení podloží 30 cm, ve výpočtu je 50 cm. Prosíme o opravu.

Odpověď č.2:

Výpočet i měrná jednotka je v pořádku. Položka je v m². Hodnota 0,5 ve výpočtu není tloušťka, ale rozsah = polovina uvažované plochy.

Dotaz č.3:

SO 101 výkres č. 4 Vzorové příčné řezy a detaily – v detailu utěsnění středové spáry je zakreslena i středová dělicí čára š. 0,125 m. V TZ ani v SP tato čára není. Prosíme o opravu.

Odpověď č.3:

Tento detail slouží jen pro potřebu podrobného znázornění utěsnění středové spáry, středová dělicí čára není součástí zakázky.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je nyní stanovena : **01.04.2025 do 09:00 hod.**

V Brně dne 11.03.2025



Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha č.1 – rozpočet do DI 11.3.2025