

Jiří Mrázek
Krhovická 175
67125 Hodonice
IČ 68067984
DIČ 5909070266

Posouzení poruchového stavu kotle Wolf CGB 75 v objektu Kruh Znojmo.

Při servisním zásahu byla zjištěna vada na výměníku plynového kotle Wolf CGB 75 zapojeného v kaskádě dvou kotlů.

Výměník je poškozen a topná voda vytéká přes kondenzační vanu do kanalizace, čímž dochází k poklesu tlaku v kotelně a následně vyřazení celé kotelny z provozu. Aby se zajistil dočasný provoz kotelny byl tento kotel odstaven a je nutná urgentní výměna. Kotelnu není možno dlouhodobě provozovat pouze na jeden plynový kotel.

Nabídka

Kotel Wolf CGB-2 75 vč. Příslušenství, montáže, dopravy a uvedení do provozu.

187 500 Kč bez DPH.

Dne 28.02.2025

Jiří Mrázek
Servisní technik plynových kotlů Wolf

