

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ROZŠÍŘENÍ INTERNÍHO SYSTÉMU NABÍJECÍCH STANIC PRO NÁKLADNÍ ELEKTROMOBIL

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu byly podány žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č.1:

Tímto bychom rádi vznesli dotaz, zda Zadavatel trvá na technickém požadavku pro mobilní DC stanici - informační 10 palcový displej. Je možné dodat mobilní DC stanici s menším displejem např. 7 palců?

Vzhledem k tomu, že u stacionární DC stanice není požadavek na velikost displeje konkretizován, bylo by vhodné k tomuto kroku přistoupit i pro mobilní DC stanici.

Dotaz č.2:

V zadávací dokumentaci (Příloha č.3 – technická specifikace) uvádíte, že statická nabíjecí stanice má mít max. výkon 40 kW a maximální proud 100 A (což by odpovídalo spíše 60 kW stanici). Který údaj tedy platí?

Dotaz č. 3:

Dále pak u mobilní dobíjecí stanice je uvedeno, že mám být stanice umístěna na sloupku – jak je toto myšleno u mobilní stanice na kolečkách?

Dotaz č. 4:

U mobilní stanice je pak požadován displej o minimální velikosti 10“ – je tento požadavek limitující nebo je možno dodat i s displejem o velikosti 7“ ?

Dotaz č. 5:

U statické DC stanice požaduje zadavatel maximální hodnotě výkonu 40kW. Zároveň má dostupných 100A. To je poměrně poddimenzování výkonu stanice. Umíme nabídnout nominálně vyšší výkony 50-60kW za konkurenceschopné ceny. **Žádáme o úpravu na: min výkonu 40kW.**

Dotaz č. 6:

U mobilní DC stanice zadavatel požaduje 10“ palcový display. Umíme nabídnout menší display 5“-7“, které mají stejnou, ne-li lepší, zobrazovací a informační schopnost než 10“. **Žádáme o úpravu na: max 10“ display.**

Dotaz č. 7:

V příloze č. 3 ZD, v technické specifikaci je uvedeno, že Zadavatel požaduje, aby dodaná nabíjecí stanice byla součástí systému nabíjecích stanic, který zadavatel aktuálně provozuje. Nové stanice musí umožnit nabíjení stávajících elektromobilů včetně akceptace současných RFID karet a současně nově dodané RFID karty musí být akceptovatelné na stávající nabíjecí stanici.

Abychom mohli podat správnou nabídku a věděli, že naše nabíjecí stanice a RFID karty budou kompatibilní s těmi současnými, potřebujeme znát následující:

Typ nabíjecích stanic a jejich frekvence čtečky RFID karet

Typ karet a jejich frekvence

SW, který je nyní používán pro autorizaci atd.

Odpověď na dotazy č. 1- 7:

Zadavatel všechny dotazy vysvětluje upravenou přílohou ZD č. 3 technická specifikace

V Brně, dne 28.03.2025

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Přílohy:

- technická specifikace_28_3
- kupní smlouva vč. přílohy