


PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV



LEGENDA

- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE PROVEDENA Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU C30/37 XC2.
- NEZÁMRZNÉ KRYTÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE 1,0 m OD UPRAVENÉHO TERÉNU. NEZÁMRZNÉ KRYTÍ MUSÍ BÝT DODRŽENO I BĚHEM VÝSTAVBY.
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA ZÁKLADOVÉ DESKY BUDE 1200 OD UPRAVENÉHO TERÉNU.
- NA ZÁKLADOVOU DESKU SE PROVEDE OPĚRNÉ ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 200 mm, VÝŠKY 1200 mm VYPLNĚNÉ BETONEM C30/37 XC2. DO TVAROVEK SE VLOŽÍ VODOROVNÁ VÝZTUŽ 2xØR12 (DO KAŽDÉ VODOROVNÉ SPÁRY) A SVISLÁ VÝZTUŽ Ø12 a` 250 mm, T.J. V KAŽDÉ DUTINĚ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ. SVISLÁ VÝZTUŽ BUDE ZATAŽENADO ZÁKLADOVÉ DESKY, KRYTÍ VÝZTUŽE MIN. 35 mm.
- ZÁKLADOVÁ DESKA BUDE VYZTUŽENÁ OCELÍ B500B, MNOŽSTVÍ 180 kg/m³, NA KÓTU +0,050 m.
- POD DESKU SE PROVEDE HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ TL. 300 mm NA HODNOTU MODULU PŘETVOŘENÍ E_{def2}=90 MPa. PODSYP HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. TL. 150 mm.
- NA STYKU ZÁKLADOVÉ DESKY SE STÁVAJÍCIMI ZÁKLADOVÝMI PASY BUDE PROVEDENA DILATACE Z XPS TL. 20 mm. CELÁ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE BUDE OD STÁVAJÍCÍ STAVBY ODDILATOVÁNA.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY NOVÉ DESKY BUDE NÍŽE NEŽ ZÁKLADOVÁ SPÁRA STÁVAJÍCÍCH PASŮ (TOTO BUDE PŘED REALIZACÍ PROVĚŘENO), PROTO BUDE STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÝ PAS PODBETONOVANÝ BETONEM C20/25 TAK, ABY SE ZÁKLADOVÉ SPÁRY SJEDNOTILI.

±0,000=100,00 m - podlaha 1.NP objektu DD

Dokumentace pro společné povolení dle přílohy č. 8
k vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

Hlavní architekt		Zodpovědný projektant	Vypracoval	<div>ATOM ATELIÉR</div> <div>Ing. Adrián TOMČALA</div> <div>Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví</div> <div>Petrov č.p. 540, 696 65 Petrov</div> <div>Tel.: +420 776769639</div> <div>E-mail: tomcala@atomcz.eu, www.atomatelier.cz</div> <div>IČO: 76206793</div>										
Ing. TOMČALA		Ing. SLOVÁČEK	Ing. TOMČALA											
Místo stavby Preláta Horného 515, Strážnice / kraj Jihomoravský				<table><tr><td>Formát</td><td>2xA4</td></tr><tr><td>Datum</td><td>08/2024</td></tr><tr><td>Stupeň</td><td>DSP</td></tr><tr><td>Zakázkové číslo</td><td>23AT-033-DSP</td></tr><tr><td>Měřítko</td><td>1:100</td></tr></table>	Formát	2xA4	Datum	08/2024	Stupeň	DSP	Zakázkové číslo	23AT-033-DSP	Měřítko	1:100
Formát	2xA4													
Datum	08/2024													
Stupeň	DSP													
Zakázkové číslo	23AT-033-DSP													
Měřítko	1:100													
Investor Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice														
Název stavby														
DOMOV PRO SENIORY STRÁŽNICE, PŘÍSTAVBY VÝTAHU														
Objekt SO 01 DOMOV PRO SENIORY														
Část														
Obsah výkresu				<table><tr><td>Číslo výkresu</td><td>Pořadové číslo</td></tr><tr><td>D.1.1.b-05</td><td></td></tr></table>	Číslo výkresu	Pořadové číslo	D.1.1.b-05							
Číslo výkresu	Pořadové číslo													
D.1.1.b-05														
PŮDORYS ZÁKLADŮ - NOVÝ STAV														